



Santé
Canada

Health
Canada

*Votre santé et votre
sécurité... notre priorité.*

*Your health and
safety... our priority.*

Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada

Le bromoxynil

Document technique pour consultation publique

La période de consultation se termine le
29 janvier 2021

Canada

Objet de la consultation

Le présent document technique décrit l'évaluation de l'information disponible sur le bromoxynil dans le but de mettre à jour la valeur de la recommandation actuelle pour la présence de bromoxynil dans l'eau potable. La présente consultation vise à solliciter des commentaires sur la recommandation proposée, la démarche suivie pour l'élaborer et les répercussions possibles de sa mise en œuvre.

Le document technique existant sur le bromoxynil, élaboré en 1987 (et modifié en 1989), proposait une concentration maximale acceptable (CMA) de 0,005 mg/L (5 µg/L) de bromoxynil dans l'eau potable basée sur la diminution des rapports poids du foie/poids corporel constatée chez le rat. Le présent document propose une CMA de 0,03 mg/L (30 µg/L) pour le bromoxynil dans l'eau potable basée sur une augmentation des signes cliniques (halètement, salivation, matières fécales liquides, gencives pâles) et du poids du foie, ainsi qu'une diminution du poids corporel et du gain de poids corporel observées chez le chien.

Ce document est mis à la disposition du public pour une période de consultation de 60 jours. Les commentaires, avec justification pertinente le cas échéant, peuvent être envoyés à Santé Canada par courriel à l'adresse suivante :

HC.water-eau.SC@canada.ca

Au besoin, vous pouvez envoyer vos commentaires par la poste à l'adresse suivante :

Bureau de la qualité de l'eau et de l'air, Santé Canada
269, avenue Laurier Ouest, IA 4903D
Ottawa (Ontario) K1A 0K9

Les commentaires doivent nous parvenir avant le 29 janvier 2021. Les commentaires reçus dans le cadre de la consultation seront transmis, avec le nom et l'affiliation de leurs auteurs, aux membres du Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable (CEP). Les personnes qui ne veulent pas que leur nom et leur affiliation soient communiqués aux membres du CEP doivent joindre à leurs commentaires une déclaration à cet égard.

Il est à noter que le présent document technique sera révisé après l'analyse des commentaires reçus et que, s'il y a lieu, une recommandation pour l'eau potable sera établie. Ce document devrait donc être considéré strictement comme une ébauche pour commentaires.

Recommandation proposée

Une concentration maximale acceptable (CMA) de 0,03 mg/L (30 µg/L) est proposée pour le bromoxynil dans l'eau potable.

Résumé

Le présent document technique, qui a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable, s'appuie sur des évaluations du bromoxynil menées par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada et sur des documents connexes.

Exposition

Le bromoxynil est un herbicide homologué servant à lutter contre les mauvaises herbes à feuilles larges dans les cultures destinées à la consommation humaine ou animale. En 2017 (soit l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles), plus de 1 million de kilogrammes de bromoxynil ont été vendus au Canada. Le bromoxynil pénètre dans l'environnement par les eaux de ruissellement, par la dérive de pulvérisation ou sous forme de particules adsorbées à des particules de poussière.

Les données canadiennes indiquent que le bromoxynil n'est pas couramment détecté dans les sources d'approvisionnement en eau ou dans l'eau potable, mais de faibles concentrations de bromoxynil peuvent être détectées dans les sources d'approvisionnement en eau et dans l'eau potable des zones agricoles où il est utilisé. Le bromoxynil est rarement détecté dans les aliments.

Effets sur la santé

Des études chez les animaux montrent que le bromoxynil cible principalement le foie. À des doses élevées, on a constaté que le bromoxynil causait des effets sur le développement (effets sur le squelette, diminution du poids des petits), mais pas sur le système reproducteur. Aucune étude des effets du bromoxynil sur le foie n'a été réalisée chez l'humain. La CMA proposée de 0,03 mg/L (30 µg/L) est fondée sur une augmentation des signes cliniques (c'est-à-dire des effets constatés d'après des observations réelles comparativement à des effets théoriques ou expérimentaux; halètement, salivation, matières fécales liquides, gencives pâles) et du poids du foie, ainsi que des diminutions du poids corporel et du gain de poids corporel observées lors d'une étude d'un an menée sur des chiens.

Considérations relatives à l'analyse et au traitement

L'établissement d'une recommandation sur la qualité de l'eau potable tient compte de la capacité de mesurer le contaminant et de l'enlever des sources d'approvisionnement d'eau potable. Plusieurs méthodes d'analyse existent pour mesurer le bromoxynil dans l'eau à des concentrations bien inférieures à la CMA proposée.

À l'échelle municipale, on dispose de peu de renseignements sur l'efficacité des techniques de traitement visant à enlever le bromoxynil de l'eau potable. L'oxydation, les procédés d'oxydation avancée et la biofiltration ont permis d'atteindre un large éventail de taux d'élimination. L'adsorption sur charbon actif et les procédés membranaires devraient être efficaces. Bien que le bromoxynil puisse être éliminé par oxydation, les services d'eau devraient être conscients du potentiel de formation de sous-produits de dégradation. Il est recommandé de

réaliser des études pilotes ou à l'échelle de banc d'essai avant une mise en œuvre à grande échelle.

Dans les cas où l'on souhaite éliminer le bromoxynil à l'échelle résidentielle ou des petits réseaux, par exemple lorsque l'approvisionnement en eau potable provient d'un puits privé, un dispositif de traitement d'eau potable résidentiel pourrait être employé. Même s'il n'existe pas encore de dispositif de traitement certifié permettant d'éliminer le bromoxynil de l'eau potable, des techniques comme l'adsorption sur charbon actif et l'osmose inverse devraient être efficaces. Lorsqu'on utilise un tel dispositif de traitement d'eau potable, il est important de prélever des échantillons d'eau à l'entrée et à la sortie du dispositif et de les envoyer à un laboratoire accrédité pour analyse afin de confirmer une diminution adéquate du bromoxynil.

Application de la recommandation

Remarque : Des conseils spécifiques concernant l'application des recommandations pour l'eau potable devraient être obtenus auprès de l'autorité appropriée en matière d'eau potable dans le secteur de compétence concerné.

La recommandation proposée pour le bromoxynil vise à offrir une protection contre les effets sur la santé associés à une exposition à cet herbicide par l'eau potable toute la vie durant. Tout dépassement de la CMA proposée devrait faire l'objet d'une enquête suivie par des mesures correctives, au besoin. En cas de dépassement dans une source d'approvisionnement en eau où il n'y a aucun traitement en place, une surveillance supplémentaire devrait être mise en place afin de confirmer le dépassement. Si on confirme que les concentrations de bromoxynil dans la source d'eau dépassent la CMA proposée, une enquête devrait être menée pour déterminer le moyen le plus approprié de diminuer l'exposition au bromoxynil. Les options possibles comprennent l'utilisation d'une autre source d'approvisionnement en eau ou l'installation d'un dispositif de traitement. Si un traitement est déjà en place lorsqu'un dépassement survient, une enquête devrait être menée pour vérifier le traitement et déterminer si des ajustements visant à diminuer la concentration dans l'eau traitée sous la CMA proposée s'imposent.

Considérations internationales

D'autres organisations nationales et internationales utilisent des lignes directrices, des normes et des valeurs guides pour le bromoxynil dans l'eau potable. Les valeurs varient en fonction de la date à laquelle remonte l'évaluation sur laquelle elles sont fondées, et en fonction des différentes politiques et approches, telles que le choix de l'étude principale ou le recours à des taux de consommation, des poids corporels et des facteurs d'attribution différents.

Le National Health and Medical Research Council de l'Australie a établi une valeur recommandée de 0,01 mg/L (10 µg/L) pour le bromoxynil dans l'eau potable sur la base d'une diminution des poids corporels observée lors d'une étude d'un an menée sur des chiens.

L'Environmental Protection Agency des États-Unis (U.S. EPA) n'a pas établi de valeur réglementaire pour le bromoxynil dans l'eau potable. De même, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) n'a publié aucune directive à l'égard du bromoxynil.

L'Union européenne (UE) n'a pas de valeur paramétrique précise pour chaque pesticide; elle a plutôt établi une valeur de 0,1 µg/L pour tout pesticide pris individuellement et une valeur de 0,5 µg/L pour les pesticides totaux décelés dans l'eau potable. En établissant ces valeurs, l'UE n'a pas tenu compte des données scientifiques relatives à chaque pesticide, dont les effets sur la santé. Les valeurs reposent plutôt sur une décision politique visant à retirer les pesticides de l'eau potable.

Table des matières

| | |
|--|----|
| Recommandation proposée | 1 |
| Résumé | 1 |
| Exposition..... | 1 |
| Effets sur la santé..... | 1 |
| Considérations relatives à l'analyse et au traitement | 1 |
| Application de la recommandation..... | 2 |
| Considérations internationales..... | 2 |
| 1.0 Considérations relatives à l'exposition..... | 5 |
| 1.1 Sources et utilisations | 5 |
| 1.2 Identité de la substance..... | 6 |
| 1.3 Exposition..... | 6 |
| 2.0 Considérations relatives à la santé..... | 9 |
| 2.1 Cinétique..... | 10 |
| 2.2 Effets sur la santé..... | 11 |
| 2.3 Effets sur les humains..... | 11 |
| 2.4 Effets chez les animaux | 12 |
| 2.5 Génotoxicité et cancérogénicité | 15 |
| 2.6 Mode d'action..... | 16 |
| 2.7 Étude clé sélectionnée | 16 |
| 3.0 Calcul de la valeur basée sur la santé | 17 |
| 4.0 Considérations relatives à l'analyse et au traitement..... | 18 |
| 4.1 Méthodes d'analyse permettant de détecter le bromoxynil..... | 18 |
| 4.2 Considérations liées au traitement..... | 19 |
| 4.2.1 Traitement à l'échelle municipale | 19 |
| 4.2.1.1 Traitement conventionnel | 20 |
| 4.2.1.2 Adsorption sur charbon actif..... | 20 |
| 4.2.1.3 Filtration sur membrane | 21 |
| 4.2.1.4 Oxydation..... | 22 |
| 4.2.2 Traitement à l'échelle résidentielle | 25 |
| 5.0 Stratégies de gestion | 26 |
| 5.1 Surveillance | 27 |
| 6.0 Considérations internationales..... | 27 |
| 7.0 Justification..... | 28 |
| 8.0 Références | 29 |
| Annexe A : Liste de sigles..... | 38 |

| | |
|---|----|
| Annexe B : Données sur la qualité de l'eau au Canada..... | 40 |
|---|----|

1.0 Considérations relatives à l'exposition

1.1 Sources et utilisations

Le bromoxynil phénol (3,5-dibromo-4-hydroxybenzonitrile; composé parent) et ses dérivés esters sont habituellement regroupés sous le nom de « bromoxynil ». Toutefois, c'est la forme phénolique du bromoxynil qu'on appelle « bromoxynil » (U.S. EPA, 1998; CCME, 1999a). Par conséquent, dans ce document, le terme « bromoxynil » désignera le bromoxynil phénol.

Le bromoxynil est un herbicide à base de benzonitrile sélectif, de contact et de postlevée servant à lutter contre un large éventail de mauvaises herbes à feuilles larges dans les cultures destinées à la consommation humaine ou animale (Santé Canada, 2019a). Il inhibe la photosynthèse, ce qui stoppe la production d'énergie et nuit à la respiration des plantes (U.S. EPA, 1998). Le bromoxynil et ses esters octanoate et heptanoate sont actuellement homologués au Canada pour utilisation dans des produits à usage commercial. Aucun produit d'usage domestique homologué au Canada ne contient du bromoxynil ou ses dérivés esters (Santé Canada, 2019a). Le bromoxynil figurait sur la Liste annuelle des 10 substances actives herbicides les plus vendues au Canada établie par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada en 2017 (l'année la plus récente pour laquelle il existe des données). Plus de 1 000 000 kg d'ingrédient actif (bromoxynil) ont été vendus pour application sur des cultures terrestres destinées à la consommation humaine ou animale (Santé Canada, 2017).

Le bromoxynil et ses esters octanoate et heptanoate sont rejetés dans l'environnement par la dérive de pulvérisation résultant d'utilisations agricoles et par ruissellement des eaux de surface provenant des zones traitées (Anderson et coll., 1998; CCME, 1999a, Waite et coll., 2005; Santé Canada, 2019a). De plus, des particules de poussière contenant du bromoxynil, de l'octanoate de bromoxynil et/ou de l'heptanoate de bromoxynil adsorbé à leur surface pourraient aussi contaminer l'eau de surface (CCME, 1999a).

Le bromoxynil est modérément soluble dans l'eau (voir le tableau 1). Compte tenu de la conversion aérobie et anaérobie rapide du bromoxynil en dioxyde de carbone, il risque peu de contaminer l'eau souterraine (U.S. EPA, 1998; Santé Canada, 2008). Une demi-vie de 9 à 17 jours est observée pour le bromoxynil dans les étangs des zones humides des prairies, bien que des résidus ($> 2 \text{ ng/L}$) puissent y demeurer jusqu'à 120 jours après application (Muir et coll., 1991). Dans le sol, la demi-vie du bromoxynil est de 4,12 jours et son taux de dissipation est de 91,25 % sur 21 jours (Chen, 2011).

L'octanoate et l'heptanoate de bromoxynil sont très semblables sur les plans chimique et physique; ainsi, l'information relative au devenir dans l'environnement de l'ester d'octanoate s'applique également à l'ester d'heptanoate (U.S. EPA, 1998; Santé Canada, 2008). Les deux esters sont pratiquement insolubles dans l'eau et s'hydrolysent facilement en bromoxynil à un pH alcalin, les demi-vies étant de 1,7 à 34,1 jours selon le pH (CCME, 1998a; U.S. EPA, 1998; Santé Canada, 2008). L'octanoate de bromoxynil se dégrade rapidement dans l'eau et le sol selon des demi-vies de photolyse de 2 à 4,6 jours; ses demi-vies de dégradation microbienne sont de 12 heures à 3,7 jours. L'octanoate de bromoxynil est mobile dans le sable, les loams sableux et les sols limoneux. Étant donné que l'octanoate de bromoxynil se dégrade facilement en bromoxynil par hydrolyse, la possibilité que l'octanoate de bromoxynil contamine l'eau souterraine (et soit une source d'exposition) est faible. De plus, l'octanoate de bromoxynil ne devrait pas persister dans les eaux de surface (U.S. EPA, 1998).

La pression de vapeur et la constante de la loi d'Henry rapportées (voir le tableau 1) indiquent que le bromoxynil et ses esters octanoate et heptanoate ne devraient pas se volatiliser facilement à partir des eaux de surface ni être transportés dans l'air sur une longue distance (U.S. EPA, 1998; Santé Canada, 2008).

1.2 Identité de la substance

Le bromoxynil (numéro CAS 1689-84-5; $C_7H_3Br_2NO$) est une substance solide incolore et inodore (CCME, 1999b). L'octanoate de bromoxynil (numéro CAS 1689-99-2; $C_{15}H_{17}Br_2NO_2$) et l'heptanoate de bromoxynil (numéro CAS 56634-95-8; $C_{14}H_{15}Br_2NO_2$) sont des substances solides cristallines (U.S. EPA, 1998). Dans leurs évaluations, l'U.S. EPA (1998) et l'ARLA (2019a) se sont concentrées seulement sur les données portant sur l'octanoate de bromoxynil, puisqu'il a été constaté que celui-ci était chimiquement et physiquement similaire à l'heptanoate de bromoxynil. Par conséquent, ce sont les propriétés physico-chimiques du bromoxynil et de l'octanoate de bromoxynil qui sont résumées dans le tableau 1.

Tableau 1. Propriétés du bromoxynil et de son ester octanoate relatives à leur présence dans l'eau potable.

| Propriété | Bromoxynil | Interprétation | Octanoate de bromoxynil | Interprétation |
|---|---|--|--|--|
| Numéro du CAS | 1689-84-5 | - | 1689-99-2 | - |
| Formule moléculaire | $C_7H_3Br_2NO$ | - | $C_{15}H_{17}Br_2NO_2$ | - |
| Poids moléculaire (g/mol) | 276,9 | - | 403,1 | - |
| Hydrosolubilité (mg/L) | 130 à 20 °C | Solubilité modérée dans l'eau | 3 à 25 °C | Faible solubilité dans l'eau |
| Pression de vapeur (volatilité) (mPa) | $6,3 \times 10^{-3}$ à 20 °C | - | $1,9 \times 10^{-1}$ à 25 °C | Volatilité faible; présence improbable dans l'air |
| Constante de la loi d'Henry | $5,3 \times 10^{-4}$ Pam ³ /mol ^a | - | $9,76 \times 10^{-8}$ atm ³ /mol ^b | Faible potentiel de volatilisation à partir d'eaux de surface ou de sols humides |
| Constante de dissociation | pKa = 3,86 | Le bromoxynil se dissocie rapidement en anions aux pH environnementaux | Aucune dissociation | - |
| Coefficient de partage n-octanol:'eau (logK _{ow}) | 2,8 | Bioaccumulation improbable | 5,4 | Bioaccumulation improbable |

Adapté de Santé Canada, 2008 sauf indication contraire.

^a Cicotti, 1994.

^b U.S. EPA, 1998.

1.3 Exposition

La population générale canadienne pourrait être exposée au bromoxynil par le biais des aliments et de l'eau potable (Santé Canada, 2019a).

Des données de surveillance de l'eau provenant des provinces et des territoires (sources municipales et non municipales), de l'ARLA et d'Environnement Canada (2011) (annexe B) étaient disponibles pour le bromoxynil.

Selon les données fournies par les provinces et les territoires, les niveaux de bromoxynil sont inférieurs au seuil de déclaration de la méthode (SDM) ou à la limite de détection de la méthode (LDM) dans la majorité des échantillons prélevés. Ces échantillons provenaient de diverses sources d'approvisionnement en eau au Canada, notamment les eaux de surface et les eaux souterraines ainsi que l'eau potable traitée et distribuée ayant fait l'objet d'une surveillance (British Columbia Ministry of Health, 2019; Services aux Autochtones Canada, 2019; Développement durable Manitoba, 2019; ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, 2019; ministère de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse, 2019; Saskatchewan Water Security Agency, 2019; Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario, 2020). Le tableau 2 résume les données de surveillance des secteurs de compétence concernés rapportant des concentrations inférieures à la LDM. Le tableau 3, quant à lui, résume les données de surveillance des secteurs de compétence concernés où des détections de bromoxynil ont été signalées. Une concentration maximale de 6,69 µg/L a été observée dans un réseau de distribution du Québec alimenté par des eaux de surface.

Aucune donnée de surveillance n'était disponible pour le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard et le Yukon (ministère de l'Environnement et des gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick, 2019; ministère des Affaires Municipales et de l'Environnement de Terre-Neuve-et-Labrador, 2019; Ministère des Communautés, des Terres et de l'Environnement de l'Île-du-Prince-Édouard, 2019; Services de santé environnementale du Yukon, 2019).

Tableau 2. Résumé des données de surveillance du bromoxynil (résultats de non-détection).

| Secteur de compétence (LDM µg/L) | Période de surveillance | Source municipale ou non municipale | Type d'eau (Source municipale : eau souterraine/eau de surface - brute, traitée, distribuée) | Nombre de détections/échantillons |
|---|-------------------------|---|--|-----------------------------------|
| Colombie-Britannique (0,02-0,5) | 2013-2018 | Source municipale | Eau de surface - brute | 0/18 |
| DGSPNI ^a région de l'Ontario (0,2-0,5) | 2014-2018 | Réseaux publics d'approvisionnement en eau | Eau souterraine - brute | 0/13 |
| | | | Eau souterraine - traitée | 0/190 |
| | | | Eau souterraine - distribution | 0/16 |
| | | | Eau de surface - brute | 0/33 |
| | | | Eau de surface - traitée | 0/308 |
| | | | Eau de surface - distribuée | 0/23 |
| | 2014-2018 | Réseaux semi-publics d'approvisionnement en eau | Eau souterraine - brute | 0/3 |
| | | | Eau souterraine - traitée | 0/16 |
| | | | Eau souterraine - distribuée | 0/68 |
| | | | Eau de surface - brute | 0/1 |
| | | | Eau de surface - traitée | 0/9 |
| | | | Eau de surface - distribuée | 0/2 |
| | 2014-2018 | Réseaux privés d'approvisionnement en eau | Eau souterraine - traitée | 0/3 |
| | | | Eau souterraine - distribuée | 0/50 |
| | | | Eau de surface - traitée | 0/5 |
| DGSPNI ^a région de l'Atlantique (0,5) | 2014-2018 | Réseaux publics d'approvisionnement en eau | Eau souterraine - traitée | 0/4 |
| | | | Eau souterraine - distribuée | 0/4 |
| | | | Eau de surface - traitée | 0/1 |

| | | | | |
|---|-----------|-----------|--|------|
| DGSPNI ^a région du Québec (0,02) | 2014-2018 | | Système d'approvisionnement en eau potable | 0/4 |
| Nouvelle-Écosse (0,3-1) | 2007-2018 | Municipal | Eau souterraine - brute | 0/72 |
| | | | Eau souterraine - traitée | 0/35 |
| | | | Eau de surface - brute | 0/35 |
| | | | Eau de surface - traitée | 0/39 |
| | | | Distribuée | 0/1 |
| Saskatchewan (0,05) | 2014-2019 | Municipal | Eau souterraine et de surface – distribution | 0/35 |
| | | | Eau souterraine et de surface - traitée | 0/4 |
| | | | Eau souterraine - brute | 0/17 |

^aDGSPNI - Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits

Tableau 3. Résumé des détections de bromoxynil dans certaines provinces canadiennes.

| Province (LDM µg/L) | Type d'eau (Source municipal : eau souterraine/eau de surface - brute, traitée, distribuée; source non municipale : eau souterraine) | Nombre de détections/échantillons | Valeur max. (µg/L) |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|
| Manitoba [2012-2018] (0,02-0,17) | Eau de surface - ambiante | 17/393 | 0,188 |
| Ontario [2011-2020] (0,02-3) | Eau souterraine - traitée | 4/3889 | 2 |
| | Eau de surface - traitée | 3/3750 | 0,5 |
| | Inconnu - distribuée | 0/60 | - |
| Québec [2012-2018] (0,02-3) | Source municipal [2013-2018] : | | |
| | Eau souterraine - distribution | 0/389 | - |
| | Eau de surface - distribution | 6/1312 | 6,69 |
| | Source municipal (projets spéciaux) : | | |
| | Projet sur la pomme de terre [2017-2018] ^a : | | |
| | Eau souterraine - brute | 0/46 | - |
| | Eau souterraine - traitée | 0/17 | - |
| | Eau souterraine - distribuée | 0/5 | - |
| | Petits réseaux [2012-2018] ^b : | | |
| | Eau souterraine - brute | 0/83 | - |
| Source non municipale : | | | |
| | Eau souterraine - brute | 0/19 | - |

^aProjet sur la pomme de terre 2017-2018 : Durant la période couverte, les résultats de l'analyse de la présence du pesticide bromoxynil dans l'eau souterraine brute, traitée ou distribuée ont été obtenus par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec (2019) à partir de 9 sources d'approvisionnement en eau potable.

^bProjet sur les petits réseaux 2012-2018 : Durant la période couverte, les résultats de l'analyse de la présence du pesticide bromoxynil dans l'eau souterraine brute ont été obtenus par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec (2019) à partir de 25 sources d'approvisionnement en eau potable.

Dans son évaluation, l'ARLA (2019a) a indiqué qu'aucune trace quantifiable de bromoxynil n'avait été détectée dans les eaux souterraines canadiennes. Du bromoxynil a été détecté dans des eaux de surface en Alberta, au Manitoba, en Saskatchewan, en Ontario et au

Québec. Les données canadiennes montrent que la fréquence globale de détection était inférieure à 50 % dans la plupart des études, et que les concentrations ponctuelles les plus élevées dans les eaux de surface pouvant constituer des sources potentielles d'eau potable étaient égales ou inférieures à 0,96 µg/L.

Lors d'une étude portant sur 15 réservoirs d'eau potable (alimentés principalement par la fonte des neiges sur des terres cultivées et des ruissellements pluviaux occasionnels) en Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan, du bromoxynil a été détecté dans 54 % des 206 échantillons prélevés dans les réservoirs en 2003 et 2004; les concentrations moyenne et maximale étaient de 2,4 ng/L et de 384 ng/L, respectivement (limite de détection = 0,99 ng/L) (Donald et coll., 2007). Les auteurs ont affirmé que des concentrations moyennes nettement supérieures avaient été observées en juillet après l'application de l'herbicide (entre mai et le début juin, $29,6 \pm 12,5$ ng/L), comparativement à avril/mai ($1,5 \pm 0,3$ ng/L) après la fonte des neiges.

Au Québec, on a échantillonné des rivières situées dans des zones de culture intensive du maïs et du soya entre 2015 et 2017 pour mesurer la concentration de bromoxynil. Pour ces années, la fréquence de détection moyenne a été de 6,4 % et une concentration maximale de 0,51 µg/L a été observée dans les rivières Chibouet, des Hurons, Saint-Régis et Saint-Zéphirin. En 2015, la fréquence de détection du bromoxynil a été de 18,2 %, 18,2 % et 27,3 % dans les rivières Chaudière, Beaurivage et Le Bras, respectivement, les concentrations détectées de bromoxynil étant de l'ordre de < 5 µg/L. En 2016, la fréquence de détection du bromoxynil a été de 10 % dans la rivière Yamaska, les concentrations détectées de bromoxynil étant de l'ordre de < 5 µg/L (Giroux, 2019).

En 2001 et 2002, du bromoxynil a été détecté dans une station municipale de traitement des eaux usées sur les sept stations étudiées au Québec; la fréquence de détection était de 3 % et la concentration maximale, de 0,26 µg/L (LDM = 0,02 µg/L) (Giroux et Therrien, 2005).

Santé Canada (2020) a fixé un seuil maximal de résidus de bromoxynil dans divers produits alimentaires (notamment les fruits, les légumes et les tissus et organes animaux) de 0,02 à 0,9 ppm. Des échantillons de produits alimentaires canadiens et importés (fruits et légumes frais, graines, noix, arachides et produits transformés à base de fruits et de légumes) ont été prélevés et des essais ont été effectués par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) entre le 1^{er} avril 2015 et le 31 mars 2016. Aucun échantillon (n = 798) ne s'est avéré renfermer du bromoxynil (ACIA, 2019).

L'exposition potentielle occasionnelle par inhalation de la dérive de pulvérisation découlant des applications agricoles du bromoxynil devrait être négligeable et on considère qu'elle ne contribue pas de manière significative à l'exposition totale au bromoxynil (Santé Canada, 2019a). Les résultats d'un programme national de surveillance aérienne de 3 ans (2003–2006) mené par le Canadian Atmospheric Network for Currently Used Pesticides (CANCUP) ont montré que les concentrations atmosphériques de bromoxynil variaient selon les années et les périodes de temps, les moyennes se situant entre 4,7 et 1 840 pg/m³ (n = 8 emplacements; LDM = 1,2 pg/m³) (Yao et coll., 2008).

Du bromoxynil a été détecté dans le sol à un des sites d'échantillonnage lors de l'étude de surveillance menée par le CANCUP; la concentration moyenne y était de 6,23 ng/g (LDM = 0,2 ng/g) (Yao et coll. 2008).

2.0 Considérations relatives à la santé

Tous les pesticides, y compris le bromoxynil, sont réglementés par l'ARLA. L'Agence effectue des évaluations approfondies et des examens cycliques des pesticides, ce qui comprend

l'étude des informations non publiées et de nature exclusive, de même que celle d'examens réalisés à l'étranger par d'autres organismes de réglementation comme l'U.S. EPA. Ainsi, la présente évaluation des risques pour la santé repose principalement sur les évaluations menées par l'ARLA (Santé Canada, 2008, 2019a) et sur des documents d'appui. De plus, toutes les évaluations et documents pertinents disponibles depuis l'évaluation de l'ARLA ont également été considérés.

2.1 Cinétique

La pharmacocinétique du bromoxynil, de l'octanoate de bromoxynil et de l'heptanoate de bromoxynil sont considérées comme identiques chez les animaux (U.S. EPA, 1998; EFSA 2017). Par conséquent, les études portant sur la pharmacocinétique des esters octanoate et heptanoate donnent une indication du comportement pharmacocinétique du bromoxynil (U.S. EPA, 1998).

Absorption : Le bromoxynil est facilement absorbé (> 80 %) par les animaux qui y sont exposés par voie orale (Salama et coll., 2016; EFSA, 2017). Chez les rats, l'absorption cutanée du bromoxynil augmente avec la durée d'exposition. Des doses de 0,10, 1,0 et 10,0 mg/rat ont abouti à un pourcentage d'absorption cutanée après 10 heures de 1,92 %, 1,74 % et 1,24 %, respectivement, et après 24 heures de 3,12 %, 3,24 % et 3,02 %, respectivement (U.S. EPA, 1998).

Distribution : Du bromoxynil a été observé dans le foie, les reins et le cerveau (les seuls tissus analysés) de rats mâles dans les 30 minutes suivant l'administration orale (12,9 mg/kg de poids corporel (p.c.)). Les pics de concentration ont été atteints après 48 heures dans le sérum, le foie et le cerveau, et après 24 heures dans les reins à la suite de l'administration (Salama et coll., 2016). De même, chez des rats à qui on avait administré de l'octanoate de bromoxynil radiomarqué (^{14}C) par gavage, la radioactivité s'est distribuée dans la plupart des tissus, les concentrations les plus élevées ayant été observées dans le sang, le plasma (pics de concentration atteints après 7 à 10 heures), le foie, les reins et la thyroïde (surtout chez les femelles). En général, les femelles présentaient des taux plus élevés de radioactivité dans les tissus que les mâles (U.S. EPA, 1998). Le bromoxynil ne devrait pas s'accumuler dans les tissus animaux (Salama et coll., 2016; EFSA, 2017).

Métabolisme : Le bromoxynil est métabolisé par hydrolyse et conjugaison. Bien que des métabolites de bromoxynil n'aient pas été identifiés dans la littérature scientifique, aucun métabolite humain unique n'est prévu (EFSA, 2017). Chez les rats, l'octanoate de bromoxynil a été rapidement et presque complètement converti en composé d'origine (bromoxynil) par hydrolyse d'ester, et le bromoxynil a été la seule espèce chimique repérée dans les tissus de rats (U.S. EPA, 1998).

Élimination : Chez des rats mâles, le bromoxynil a été principalement excrété dans l'urine à la suite d'une administration orale. En l'espace de 24 heures, 2,80 % et 0,01 % du bromoxynil avaient été éliminés dans l'urine et les matières fécales, respectivement. En l'espace de 168 heures, l'excration urinaire et celle fécale cumulées du bromoxynil avaient atteint 21,90 % et 14,11 %, respectivement. Les demi-vies d'élimination (mesurées dans le sérum, le foie, le cerveau et les reins) variaient de 34,8 (reins) à 62,0 heures (foie) (Salama, et coll., 2016). Sept jours après l'administration d'octanoate de bromoxynil radiomarqué (^{14}C) à des rats, de 84 à 89 % et de 76 à 80 % de la radioactivité avait été excrétée dans l'urine des mâles et des femelles, respectivement, et de 6 à 10 % dans les matières fécales des mâles et des femelles. La seule espèce chimique présente dans l'urine était le bromoxynil libre et conjugué. L'octanoate de bromoxynil a été détecté seulement dans les matières fécales (U.S. EPA, 1998).

2.2 Effets sur la santé

La base de données sur la toxicité du bromoxynil est adéquate; elle couvre plusieurs effets et divers types d'exposition (voir U.S. EPA, 1998 pour un examen plus poussé). Comme il a été déterminé que le bromoxynil et l'octanoate de bromoxynil étaient équivalents sur le plan toxicologique, des études portant sur les deux formes chimiques ont été prises en compte dans la présente section (Santé Canada, 2019a). En général, le bromoxynil et son ester octanoate présentent une toxicité orale aiguë faible à élevée chez les animaux de laboratoire selon l'espèce étudiée (les cochons d'Inde étant l'espèce la plus sensible). En outre, le bromoxynil et son ester octanoate présentent une toxicité aiguë par voie cutanée faible et ils ont été bien tolérés lors d'études de toxicité cutanée à doses répétées menées chez des lapins. Des études de toxicité orale à doses répétées menées sur des animaux montrent que les effets sur le foie sont les plus sensibles.

2.3 Effets sur les humains

En matière d'expositions aiguës au bromoxynil ou à l'octanoate de bromoxynil, aucune donnée pertinente sur les humains n'était disponible.

Agricultural Health Study (étude sur la santé des agriculteurs) : En ce qui a trait aux expositions à long terme, des études épidémiologiques ont examiné diverses conséquences découlant de l'exposition au bromoxynil. L'Agricultural Health Study (AHS) est une vaste étude de cohorte prospective (plus de 89 000 participants) toujours en cours et reposant sur un questionnaire qui porte sur les effets cancérogènes et non cancérogènes observés auprès d'une cohorte de préposés à l'application de pesticides homologués et leurs conjoints en Iowa et en Caroline du Nord. L'étude a commencé en 1993 par la collecte de renseignements de base sur les pratiques agricoles (dont l'emploi de pesticides), le mode de vie et la santé. Des entrevues ou des questionnaires de suivi (y compris des renseignements sur le régime alimentaire) et des prélèvements d'ADN ont été effectués périodiquement. Des registres du cancer ont servi à évaluer l'incidence de cette maladie. Dans l'ensemble, les points forts de l'AHS sont l'envergure de l'étude, l'inclusion d'un grand nombre de femmes, la collecte de renseignements de base et de renseignements sur la santé, le mode de vie et les facteurs génétiques, l'utilisation de registres du cancer et les nombreux pesticides et maladies évalués. Ses limites sont notamment l'évaluation indirecte de l'exposition (au moyen d'un questionnaire), l'absence de mesures d'affinement de l'exposition (aucune analyse du temps d'induction ou du temps d'arrêt) et un biais de sélection lors de la prise en compte de facteurs de confusion multiples en raison de l'exclusion de nombreux sujets pour lesquels il manque des données (Sathiakumar et coll., 2011).

Effets cancérogènes : Koutros et coll. (2016), lors de leur examen des données de l'AHS recueillies entre 1993 et 1997, ont découvert une association entre l'exposition au bromoxynil et l'incidence du cancer de la vessie. Cependant, les données portant sur l'utilisation de bentazone et celle de bromoxynil étaient modérément en corrélation, et les auteurs suggèrent que le bentazone a un impact plus important que le bromoxynil sur le risque observé de cancer de la vessie.

Effets non cancérogènes : Lors de leur examen des effets non cancérogènes en utilisant les données de l'AHS recueillies entre 2005 et 2010, Hoppin et coll. (2017) n'ont trouvé aucune association entre l'utilisation du bromoxynil et une respiration sifflante chez les préposés à l'application de pesticides. Baumert et coll. (2018) n'ont trouvé aucune association entre

l'utilisation du bromoxynil et l'apnée du sommeil selon les données d'une étude de cas-témoins sur l'asthme faisant partie de l'étude prospective AHS (2005-2010).

Semchuk et coll. (2007) ont examiné l'association entre la détection d'anticorps antinucléaires (AAN - un indicateur d'auto-immunité) et l'exposition au bromoxynil dans le cadre d'une étude transversale portant sur 208 résidents (94 femmes, 114 hommes) d'une région de production céréalière en Saskatchewan. Chez les participants masculins, la présence d'AAN était inversement associée à des concentrations détectables de bromoxynil dans des échantillons de sang. Cette étude présentait certaines faiblesses, notamment la faible taille de l'échantillon et l'absence d'analyse d'autres facteurs comme les maladies chroniques. En outre, les auteurs ont suggéré que les résultats ne pouvaient pas être généralisés au-delà de la population visée par l'étude ou de la zone étudiée, car l'étude a été réalisée lors de la saison printanière d'application des pesticides dans une région agricole de la Saskatchewan présentant des caractéristiques particulières (utilisation d'herbicides, climat, taille des exploitations agricoles, etc.).

Globalement, la base de données épidémiologiques donne seulement des indications incertaines d'associations entre l'exposition au bromoxynil et divers effets sur la santé. Ces limites empêchent d'utiliser les résultats de ces études dans une évaluation quantitative des risques.

2.4 Effets chez les animaux

Des études toxicologiques portant sur le bromoxynil et l'octanoate de bromoxynil ont été identifiées. Il a été démontré que le bromoxynil est toxique pour des animaux de laboratoire. Les doses létales médianes (DL₅₀) orales rapportées pour certaines espèces sont les suivantes : 63 mg/kg p.c. chez le cochon d'Inde; de 81 à 440 mg/kg p.c. chez le rat; de 100 à 245 mg/kg p.c. chez la souris et de 260 à 2 000 mg/kg p.c. chez le lapin (U.S. EPA, 1998; CCME, 1999b). Des DL₅₀ cutanées de > 2 000 mg/kg (peau abrasée, mâles et femelles) chez les lapins et des concentrations létales médianes (CL₅₀) par inhalation de 0,150 mg/L (femelles) et 0,269 mg/L (mâles) chez les rats ont été rapportées. En ce qui concerne l'octanoate de bromoxynil, les DL₅₀ orales rapportées étaient de 238 mg/kg p.c. (femelles) et de 400 mg/kg p.c. (mâles) chez le rat; les DL₅₀ cutanées étaient de 1 310 mg/kg (peau intacte, femelles) et de > 2 000 mg/kg (peau abrasée, mâles) chez le lapin, et les CL₅₀ par inhalation étaient de 0,72 mg/L (femelles) et de 0,81 mg/L (mâles) chez le rat (U.S. EPA, 1998).

Effets sur le foie : Des études de toxicité à doses répétées menées sur des rats, des souris et des chiens montrent que le bromoxynil affecte le foie (Johnson et coll., 1980; Hamada, 1988; Harling et coll., 1988; Higgins, 1989; Williams, 1994). Le chien est l'espèce la plus sensible. Les effets rapportés comportaient des changements dans les enzymes hépatiques, des changements histopathologiques et une augmentation du poids relatif et absolu du foie (U.S. EPA, 1998; Santé Canada, 2019b).

Dans une étude d'un an, des beagles (6/sexe/dose) ont reçu 0, 0,1, 0,3, 1,5 ou 7,5 mg/kg p.c. par jour de bromoxynil de qualité technique sous forme de capsules de gélatine. Une augmentation du poids absolu du foie et des rapports poids du foie/poids corporel, des modifications des paramètres biochimiques, tels un accroissement de l'alanine-aminotransférase (ALT) et de l'urée, et une diminution de la phosphatase alcaline (PAL) et des protéines ont été observées chez des chiens femelles et mâles à la dose la plus élevée. Une augmentation du poids du foie a été observée chez des chiens femelles et mâles ayant reçu 1,5 mg/kg p.c. par jour (Harling et coll., 1988; Santé Canada, 2019b).

Des effets similaires ont été observés chez les rats et les souris. Dans une étude combinée de deux ans portant sur la toxicité chronique par voie orale et la cancérogénicité, réalisée par Hamada (1988), des rats Sprague-Dawley (70/sexe/dose) ont reçu une diète contenant de 60 à 600 ppm (ce qui équivaut à 2,6-28 mg/kg p.c. par jour pour les mâles et à 3,3-41 mg/kg p.c. par jour chez les femelles) de bromoxynil de qualité technique. Chez les rats mâles, une incidence accrue de changements histopathologiques a été observée dans le foie à 190 ppm (spongiosé hépatique) et à 600 ppm (spongiosé hépatique et foyers d'altérations cellulaires éosinophiles). Lors d'une étude menée par Johnson et coll. (1980), des souris albinos suisses ont reçu de 10 à 100 ppm (ce qui équivaut à 1,3-13 mg/kg p.c. par jour) de bromoxynil de qualité technique pendant 18 mois. Une incidence accrue de nodules hyperplasiques dans le foie (lésions non néoplasiques) a été observée chez les souris mâles à la dose moyenne (30 ppm) et à la dose la plus élevée (100 ppm). Des souris CD-1 (60/sexe/dose) ont reçu de 20 à 300 ppm (ce qui équivaut à 3,1-46 mg/kg p.c. par jour chez les mâles et à 3,7-53 mg/kg p.c. par jour chez les femelles) de bromoxynil de qualité technique pendant 18 mois. Une augmentation du poids du foie, une hausse de l'incidence d'une coloration foncée du foie répartie de façon clairsemée, et une augmentation de l'incidence de lésions microscopiques non néoplasiques du foie ont été observées dans le groupe ayant reçu la dose la plus élevée, tant chez les souris mâles que femelles. Les lésions histopathologiques observées dans le foie comprenaient l'hypertrophie hépatocellulaire centrolobulaire, la dégénérescence/nécrose hépatocellulaire, ainsi que des pigments dans les hépatocytes et les cellules de Kupffer. Des lésions non néoplasiques similaires ont également été observées dans le foie de certaines souris mâles et femelles du groupe ayant reçu 75 ppm (Williams, 1994).

Deux études de toxicité subchronique par voie orale ont montré des effets hépatiques similaires chez des rats Sprague-Dawley (15/sexe/dose) et des souris CD-1 (10/sexe/dose) à qui on avait administré, dans la diète, de 400 à 1 456 ppm (ce qui équivaut à 28-168 mg/kg par jour chez les mâles et à 35-250 mg/kg par jour chez les femelles) de bromoxynil de qualité technique pendant 13 semaines et de 10 à 3 000 ppm (équivalentes à 1,3-390 mg/kg par jour) de bromoxynil de qualité technique pendant 12 semaines, respectivement; la dose la plus élevée utilisée dans chaque étude a été très毒ique (Wolfe, 1990; Williams, 1992). Une augmentation de l'aspartate-aminotransférase, de l'ALT et de la PAL a été observée chez les rats mâles à 755 ppm. Chez les rats femelles, une augmentation de la PAL a été notée à 755 et 1 456 ppm (Wolfe, 1990). Une augmentation du poids du foie et une hypertrophie hépatocellulaire ont été observées chez les souris mâles à 100 ppm et plus; une dégénérescence et une vacuolisation des hépatocytes ont aussi été observées chez les souris mâles à 300 ppm et plus. Chez les souris femelles, une augmentation du poids du foie, une hypertrophie hépatocellulaire, une dégénérescence et une vacuolisation ont été observées à 300 ppm et plus. À 1 000 ppm et plus, d'autres effets pathologiques sur le foie (non spécifiés) ont été remarqués chez les souris femelles et mâles (Williams, 1992).

Lors d'une étude de 13 semaines, des rats Sprague-Dawley (20-30/sexe/dose) ont reçu dans leur diète des doses de 150 à 1 100 ppm (équivalentes à 11-91 mg/kg par jour chez les mâles et à 13-111 mg/kg par jour chez les femelles) d'octanoate de bromoxynil de qualité technique. Une augmentation du poids du foie a été observée chez les rats femelles à 600 ppm (Henwood, 1992).

Toxicité pour la reproduction et le développement : Lors d'une étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations, des rats Sprague-Dawley (24/sexe/dose) ont reçu dans leur diète de 10 à 250 ppm (ce qui équivaut à 0,8-21 mg/kg par jour) de bromoxynil de qualité

technique durant 14 semaines avant l'accouplement; aucun effet n'a été observé sur la fonction reproductrice quelle qu'ait été la dose administrée (Higgins, 1989).

Des études sur la toxicité pour le développement ont été réalisées avec du bromoxynil (chez le rat, le lapin et la souris) et de l'octanoate de bromoxynil (chez le rat et le lapin). L'effet sur le développement le plus couramment observé dans les études de toxicité par voie orale et cutanée a été l'incidence accrue de côtes surnuméraires (le plus souvent touchant la 14^e côte). Cet effet a aussi été considéré par l'ARLA comme étant l'effet développemental le plus sensible à la toxicité du bromoxynil (Santé Canada, 2019a).

Dans l'étude réalisée par Higgins (1989), la toxicité développementale chez les petits s'est manifestée par une diminution du poids corporel durant la lactation et un retard de l'ouverture des yeux à 250 ppm. Dans trois études sur la toxicité développementale par voie orale lors desquelles du bromoxynil de qualité technique (de 1,7 à 40 mg/kg par jour) a été administré par gavage à des groupes de rates Sprague-Dawley gravides aux jours de gestation (JG) 6 à 15 ou 5 à 17 inclusivement, une incidence accrue de côtes surnuméraires a été observée à des doses aussi faibles que 5 mg/kg par jour. D'autres effets ont été observés telles une augmentation des pertes post-implantation (à 12,5 mg/kg p.c. par jour) et une diminution du poids corporel des fœtus (à 35 et 40 mg/kg par jour). Une hausse de l'incidence de décès intra-utérins tardifs et de l'incidence totale d'anomalies mineures a également été observée à une dose de 35 mg/kg par jour. Enfin, un nombre accru de petits fœtus ainsi qu'une augmentation de l'incidence d'anomalies des tissus mous et du squelette (notamment l'anophthalmie [absence d'un ou des deux yeux], la microphthalmie [yeux plus petits que la normale ou minuscules], des papilles rénales courtes et des anomalies osseuses de la colonne vertébrale et de la cage thoracique) ont été observés à une dose de 40 mg/kg par jour (Copping, 1981; Rubin et Nyska, 1987; U.S. EPA, 1998). Des effets similaires ont été rapportés dans deux études sur la toxicité développementale par voie orale durant lesquelles du bromoxynil de qualité technique a été administré par gavage à des groupes de lapines néo-zélandaises blanches gravides (de 15 à 60 mg/kg par jour; JG : 5 à 20 et 6 à 18); une augmentation de l'incidence de toutes les formes de côtes surnuméraires a été observée à la dose la plus faible (Copping et Brown, 1983; Holson, 1984). Chez des souris CD-1 gravides à qui du bromoxynil de qualité technique a été administré par gavage oral (de 11 à 96 mg/kg par jour; JG : 6 à 15 inclusivement), une augmentation statistiquement significative de l'incidence d'une 14^e côte chez les portées, une diminution du poids des fœtus et une baisse du nombre de fœtus présentant des vertèbres caudales ossifiées ont été observées à la dose la plus élevée.

Lorsque de l'octanoate de bromoxynil a été administré par gavage à des rates Sprague-Dawley gravides (de 2,4 à 21,8 mg/kg; JG 6 à 15 inclusivement), une augmentation statistiquement significative de l'incidence d'une 14^e côte chez les portées et une diminution du poids des fœtus ont été rapportées à la dose la plus élevée (U.S. EPA, 1998).

Dans des études sur la toxicité développementale par voie cutanée, des côtes surnuméraires ont été rapportées chez le rat et associées à des doses de 50 mg/kg p.c. par jour (bromoxynil) et de 15 mg/kg p.c. par jour (octanoate de bromoxynil). Aucune toxicité développementale n'a été entraînée par l'administration de doses allant jusqu'à 80 mg/kg p.c. par jour lors d'une étude de la toxicité par voie cutanée réalisée au moyen d'une préparation contenant de l'octanoate de bromoxynil qui a été administrée à des groupes de lapines néo-zélandaises blanches gravides (U.S. EPA, 1998; Santé Canada, 2019a).

Les effets observés chez les fœtus de rongeurs sont survenus seulement en présence de toxicité maternelle se traduisant par des diminutions du poids corporel, de la consommation

d'aliments et du gain de poids corporel ainsi que des augmentations de la mortalité et du poids du foie. Chez le lapin, des effets ont été observés chez les fœtus à des doses inférieures à celles ayant causé une toxicité maternelle, mais supérieures à celles ayant causé une hépatotoxicité chez le chien (Santé Canada, 2019a).

Autres effets : Des effets sur le système cardiovasculaire ont été observés chez le rat et le chien beagle, mais sont survenus uniquement aux doses les plus élevées utilisées (rats : 1 100 ppm d'octanoate de bromoxynil de qualité technique [ce qui équivaut à 91 mg/kg par jour chez le mâle et à 111 mg/kg par jour chez la femelle]; chiens beagle : 7,5 mg/kg p.c. par jour de bromoxynil de qualité technique). De plus, des signes cliniques (halètement, salivation, matières fécales liquides, gencives pâles) et une augmentation du poids de la prostate ont été rapportés chez le chien beagle à 7,5 mg/kg p.c. par jour de bromoxynil de qualité technique (voir la section 2.7) (Henwood, 1992; Harling et coll., 1988).

Une diminution du gain de poids corporel a aussi été observée dans des études de toxicité subchronique et chronique par voie orale chez des rats et des chiens à qui on avait administré du bromoxynil ou de l'octanoate de bromoxynil (Hamada, 1988; Harling et coll., 1988; Higgins, 1989; Wolfe, 1990; Henwood, 1992; Makin, 1993).

2.5 Génotoxicité et cancérogénicité

À la lumière des données collectives tirées de plusieurs essais *in vitro* et *in vivo*, le bromoxynil n'est ni mutagène, ni génotoxique (EFSA, 2017; Santé Canada, 2019a).

Le bromoxynil a entraîné des résultats négatifs dans deux études *in vivo* (test du micronoyau de la souris) (Holmstrom et McGregor, 1982; Holmstrom et coll., 1991). Parmi les études *in vitro* négatives, mentionnons : la synthèse non programmée de l'ADN (UDS); l'essai de transformation cellulaire réalisé sur des cultures de cellules de souris C3H/10T1/2 C18; essai d'échange de chromatides sœurs dans des cellules ovariennes de hamsters chinois (CHO) (avec et sans activation); essai de mutation directe sur des lymphomes de souris (sans activation); l'analyse d'aberrations chromosomiques (CHO; sans activation); essai de mutation CHO/hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransférase (HGPRT) (avec et sans activation); et test d'Ames utilisant *Salmonella typhimurium* (avec et sans activation) (Cifone et Balinas, 1982; Galloway et Lebowitz, 1982; Myhr et McKeon, 1982; Rundell et Matthews, 1982; Cifone, 1991; Lawlor, 1991). Cependant, des résultats positifs ont été obtenus dans trois études *in vitro* : essai de mutation directe sur des lymphomes de souris (avec activation); essai de réparation de l'ADN bactérien utilisant la souche d'*Escherichia coli* (avec et sans activation) comme indicateur; et l'analyse d'aberrations chromosomiques (CHO; avec activation) (Cifone et Balinas, 1982; Galloway et Lebowitz, 1982; Jagannath et coll., 1982). Bien que le bromoxynil a entraîné des résultats positifs dans trois études *in vitro*, des résultats négatifs ont été obtenus dans la majorité des études *in vitro* et des essais *in vivo*.

L'octanoate de bromoxynil s'est révélé négatif lors d'essais *in vitro* (test d'Ames utilisant *Salmonella typhimurium* [avec et sans activation] et essai UDS) et *in vivo* (test du micronoyau chez la souris) (Dillon, 1993; U.S. EPA, 1998).

Des études de cancérogénicité utilisant le bromoxynil ont été réalisées sur des rats et des souris. Des souris albinos suisses (60/sexe/dose) ont reçu dans leur diète de 10 à 100 ppm (ce qui équivaut à 1,3-13 mg/kg p.c. par jour) de bromoxynil de qualité technique. L'incidence combinée des adénomes et carcinomes hépatiques chez les mâles a augmenté avec la dose administrée ; l'augmentation étant statistiquement significative qu'à la dose la plus élevée. Aucune incidence accrue des tumeurs liée au traitement n'a été constatée chez les souris suisses.

femelles (Williams, 1994). Des souris CD-1 (60/sexe/dose) ont reçu dans leur diète de 20 à 300 ppm (ce qui équivaut à 3,1-46 mg/kg p.c. par jour chez les mâles et à 3,7-53 mg/kg p.c. par jour chez les femelles) de bromoxynil de qualité technique. L'incidence combinée des adénomes et carcinomes hépatiques était plus élevée chez les mâles traités que chez les mâles témoins, et ce, pour chaque dose administrée; cependant, la relation dose-effet n'était pas linéaire. Une hausse de l'incidence combinée des adénomes et carcinomes hépatiques a aussi été constatée chez les souris CD-1 femelles ayant reçu la dose la plus élevée (U.S. EPA, 1998; Santé Canada, 2019a).

Aucune lésion néoplasique n'a été associée au traitement dans une étude combinée de deux ans portant sur la cancérogénicité et la toxicité chronique par voie orale dans laquelle des rats Sprague-Dawley (70/sexe/dose) ont reçu dans leur diète de 60 à 600 ppm (ce qui équivaut à 2,6-28 mg/kg p.c. par jour chez les mâles et à 3,3-41 mg/kg p.c. par jour chez les femelles) de bromoxynil de qualité technique (Hamada, 1988).

Le bromoxynil s'est révélé cancérogène chez la souris, mais non chez le rat. L'U.S. EPA (1998) a classé le bromoxynil dans le groupe C, soit possiblement cancérogène pour les humains, en se basant principalement sur les tumeurs hépatiques observées chez les souris. Le Centre international de recherche sur le cancer n'a pas évalué la cancérogénicité du bromoxynil. Dans son examen spécial du bromoxynil et des préparations commerciales connexes, l'ARLA (2019a) a conclu que les valeurs de référence retenues pour la caractérisation des risques autres que de cancer liés aux expositions répétées au bromoxynil assurent une protection suffisante contre toute autre préoccupation concernant le potentiel oncogène du bromoxynil.

2.6 Mode d'action

Le bromoxynil est un agent découpant qui perturbe la phosphorylation oxydative, un mécanisme qui pourrait être responsable de l'hépatotoxicité observée dans les études toxicologiques (EFSA, 2017).

Il a été démontré que le bromoxynil entraînait aussi une augmentation de l'incidence des adénomes et carcinomes hépatiques chez la souris. On a suggéré que la formation de tumeurs hépatocellulaires pourrait résulter d'un mode d'action impliquant l'activation du récepteur-alpha activé par les proliférateurs des peroxysomes (PPAR α) ou du récepteur constitutif des androstanes (CAR). En tant que telle, l'activation du PPAR α entraîne l'altération des voies de croissance cellulaire suivie d'une perturbation de la croissance et de la survie des cellules, l'expansion clonale sélective des cellules prénéoplasiques et, enfin, la formation de tumeurs hépatiques (Santé Canada, 2019a). L'activation du CAR peut entraîner une augmentation de la synthèse de l'ADN par réplication des hépatocytes, une induction des enzymes de détoxification et des transporteurs, ainsi qu'une hausse des foyers hépatiques altérés et des adénomes/carcinomes hépatocellulaires (Lake, 2018). Le rôle de l'activité du PPAR α n'a pu être clairement distingué de celui du CAR (Santé Canada, 2019a).

2.7 Étude clé sélectionnée

Dans son examen spécial du bromoxynil et des préparations commerciales connexes (PSRD2019-01), Santé Canada (2019a) a désigné le foie comme l'organe cible le plus sensible selon les données de la littérature scientifique. C'est pourquoi une étude d'un an non publiée sur la toxicité par voie orale chez le chien dont les effets observés incluent des effets sur le foie a été considérée comme l'étude clé pour l'évaluation des risques pour la santé humaine du bromoxynil dans l'eau potable (Santé Canada, 2019a, 2019b).

Dans cette étude, du bromoxynil de qualité technique a été administré sous forme de capsules de gélatine à des groupes de chiens beagle (6/sexe/dose) à des doses de 0 (groupe témoin), 0,1, 0,3, 1,5 ou 7,5 mg/kg p.c. par jour. L'administration du bromoxynil a entraîné des signes cliniques tels que le halètement chez les animaux ayant reçu 1,5 ou 7,5 mg/kg p.c. par jour, ainsi que la salivation, des matières fécales liquides et des gencives pâles surtout chez les animaux ayant reçu 7,5 mg/kg p.c. par jour. Des diminutions du poids corporel et du gain de poids corporel ont été notées chez les mâles ayant reçu au moins 1,5 mg/kg p.c. par jour et chez les femelles ayant reçu 7,5 mg/kg p.c. par jour. Une diminution statistiquement significative des paramètres des globules rouges (taux d'hématocrite, hémoglobine et globules rouges) a été notée chez les animaux des deux sexes ayant reçu la dose la plus élevée. Une diminution de ces paramètres a aussi été notée chez les mâles ayant reçu 1,5 mg/kg p.c. par jour; cependant, cette diminution n'était pas statistiquement significative. Parmi les changements survenus aux paramètres biochimiques, mentionnons une augmentation des valeurs d'urée et d'ALT ainsi qu'une baisse des valeurs de PAL et de protéines chez les mâles et les femelles ayant reçu 7,5 mg/kg p.c. par jour. Une analyse du poids des organes a révélé une augmentation du poids du foie chez les animaux ayant reçu 1,5 ou 7,5 mg/kg p.c. par jour, une diminution du poids de la rate chez les mâles ayant reçu 7,5 mg/kg p.c. par jour, et une augmentation du poids de la prostate chez les mâles ayant reçu 7,5 mg/kg p.c. par jour (Santé Canada, 2019b).

Une dose orale sans effet nocif observé (NOAEL) de 0,3 mg/kg p.c. par jour a été déterminée dans le cadre de cette étude sur la base d'une augmentation des signes cliniques et du poids du foie ainsi que d'une diminution du poids corporel et du gain de poids corporel observées à la dose minimale avec effet nocif observé de 1,5 mg/kg p.c. par jour (Santé Canada, 2019a, 2019b).

3.0 Calcul de la valeur basée sur la santé

Comme nous l'avons déjà mentionné, l'évaluation des risques actuelle repose sur la NOAEL de 0,3 mg/kg p.c. par jour associée à l'augmentation des signes cliniques et du poids du foie ainsi que la diminution du poids corporel et du gain de poids corporel chez le chien. À l'aide de cette NOAEL de 0,3 mg/kg p.c. par jour, l'apport quotidien acceptable (AQA) de bromoxynil (Santé Canada, 2008, 2019a, 2019b) a été calculé comme suit :

Équation 1:

$$\begin{aligned} \text{AQA} &= \frac{0,3 \text{ mg/kg p.c. par jour}}{100} \\ &= 0,003 \text{ mg/kg p.c. par jour} \end{aligned}$$

Où :

- 0,3 mg/kg p.c. par jour est la NOAEL, sur la base d'une augmentation des signes cliniques et du poids du foie et d'une diminution du poids corporel et des gains de poids corporel chez les chiens beagle;
- 100 est le facteur d'incertitude, choisi pour tenir compte de la variation interspécifique ($\times 10$) et de la variation intraspécifique ($\times 10$).

En se basant sur l'AQA de 0,003 mg/kg p.c. par jour, on a calculé comme suit la valeur basée sur la santé (VBS) pour le bromoxynil dans l'eau potable :

Équation 2 :

$$\begin{aligned} \text{VBS} &= \frac{0,003 \text{ mg/kg p.c. par jour} \times 74 \text{ kg} \times 0,20}{1,53 \text{ L/jour}} \\ &= 0,03 \text{ mg/L (30 } \mu\text{g/L)} \end{aligned}$$

Où :

- 0,003 mg/kg p.c. par jour est l'AQA calculé à partir d'une NOAEL de 0,3 mg/kg p.c./jour (Santé Canada, 2019);
- 74 kg est le poids corporel moyen d'un adulte canadien (Santé Canada, en cours d'élaboration);
- 1,53 L par jour correspond au volume quotidien en eau du robinet consommé par un adulte (Santé Canada, en cours de rédaction);
- 0,20 est le facteur d'attribution par défaut pour l'eau potable (Krishnan et Carrier, 2013).

4.0 Considérations relatives à l'analyse et au traitement

4.1 Méthodes d'analyse permettant de détecter le bromoxynil

Des méthodes normalisées pour l'analyse du bromoxynil dans les sources d'approvisionnement en eau et l'eau potable ainsi que leurs limites de détection respectives sont résumées au tableau 4. Les limites de détection de la méthode (LDM) dépendent de la matrice de l'échantillon, de l'instrumentation et des conditions de fonctionnement choisies et varient d'un laboratoire à l'autre. Ces méthodes sont sujettes à diverses interférences qui sont décrites dans les références pertinentes.

On a contacté plusieurs laboratoires accrédités au Canada pour déterminer les LDM et les SDM aux fins d'analyse du bromoxynil. Les LDM étaient du même ordre de grandeur que celles figurant dans le tableau 4, et les SDM allaient de 0,1 à 0,5 µg/L (AGAT Laboratories Ltd., 2019; ALS Environmental (Waterloo), 2019; Bureau Veritas Laboratories, 2019; CARO Analytical Services (laboratoire de Richmond), 2019; Element Materials Technology Canada Inc., 2019; SGS Environmental Services, 2019).

Les responsables des systèmes d'approvisionnement en eau potable devraient discuter des exigences en matière d'échantillonnage avec le laboratoire accrédité qui réalise l'analyse, afin de s'assurer que les procédures de contrôle de la qualité sont respectées et que les SDM sont assez bas pour assurer une surveillance précise aux concentrations inférieures à la CMA proposée. Les considérations relatives au traitement des échantillons et aux interférences des méthodes utilisées pour l'analyse du bromoxynil dans l'eau potable (p. ex. conservation et entreposage des échantillons) se trouvent dans les références énumérées au tableau 4. Il faut noter que la désactivation est cruciale si un oxydant est présent dans les échantillons, afin d'empêcher toute dégradation supplémentaire du bromoxynil avant l'analyse.

Tableau 4. Méthodes normalisées d'analyse du bromoxynil dans l'eau potable.

| Méthode (Référence) | Méthodologie ^a | Interférences/commentaires | LDM (µg/L) |
|---|---|-----------------------------------|-----------------|
| EPA 8270D rév. 5 (U.S. EPA, 2014) | Chromatographie en phase gazeuse avec détection par spectrométrie de masse (CPG/SM) | Aucune indication dans la méthode | 10 ^a |
| USGS-NWQL: O-1131-95 (Werner et coll., 1996) | Chromatographie liquide à haute performance avec détection par ultraviolets (CLHP-UV) | Aucune indication dans la méthode | 0,035 |
| USGS-NWQL: O-2060-01 (Furlong et coll., 2001) | Chromatographie liquide à haute performance avec détection par spectrométrie de masse (CLHP-SM) | Aucune indication dans la méthode | 0,0155 |

^aLimite de quantification estimée.

4.2 Considérations liées au traitement

Certaines techniques de traitement d'efficacité variable permettent de réduire les concentrations de bromoxynil dans l'eau potable. En voici des exemples : le charbon actif, la filtration sur membrane, l'oxydation, les procédés d'oxydation avancée (POA) et la biofiltration. Des études ont montré que le charbon actif en grains (CAG) pouvait éliminer le bromoxynil de l'eau (Baup et coll., 2000, 2002; Yang et coll., 2004). Des données publiées sur la performance d'élimination du bromoxynil sont disponibles uniquement pour l'oxydation, les POA et la biofiltration, et révèlent des degrés d'efficacité très variables (de 39 % à 99 %) (Preuss et coll. 1996; Bourgine et coll., 1997; Chelme-Ayala et coll., 2010a, 2010b, 2011). Les études pilotes constituent une étape importante pour les responsables des systèmes d'approvisionnement en eau qui envisagent le recours à ces procédés pour enlever des pesticides de l'eau potable. À l'échelle résidentielle, les dispositifs de traitement certifiés utilisant l'osmose inverse (OI) ou l'adsorption sur charbon actif devraient pouvoir enlever le bromoxynil de manière efficace.

4.2.1 Traitement à l'échelle municipale

Le choix d'un bon procédé de traitement dépend de nombreux facteurs, entre autres la source d'eau brute et ses caractéristiques, les conditions d'utilisation de la méthode de traitement choisie et les objectifs de traitement du service d'approvisionnement en eau. La réalisation d'études à l'échelle de banc d'essai ou d'études pilotes est recommandée pour s'assurer que la source d'approvisionnement en eau peut être traitée avec succès et qu'un processus optimal est établi.

L'étude sur l'eau de surface réalisée par Donald et coll. (2007) dont il est question à la section 1.3 présentait également les concentrations de bromoxynil dans l'eau traitée provenant de 15 réservoirs d'eau potable. Chaque source d'approvisionnement en eau potable faisait l'objet de divers procédés de traitement; cependant, dans tous les cas on utilisait la chloration et dans la plupart des cas on faisait appel à la flocculation (alun)/décantation, au charbon actif et/ou à la filtration sur sable. Les données brutes n'ayant pas été fournies, seules des statistiques globales ont pu être déterminées, et non pas le rendement des procédés de traitement individuels. Les concentrations moyennes de bromoxynil dans les réservoirs et l'eau traitée étaient de 2,4 ng/L et 1 ng/L, respectivement (n = 163), et la concentration maximale de bromoxynil dans l'eau traitée était de 227 ng/L. À partir de 12 échantillons appariés, une diminution moyenne de 46 % du bromoxynil a été déterminée (intervalle allant de 0 à 98 %).

Lorsqu'on fait appel à l'oxydation ou à un POA pour enlever un pesticide de l'eau potable, il faut être conscient du potentiel de formation de sous-produits de dégradation du composé cible (Ikehata et Gamal El-Din, 2006; Beduk et coll., 2012; Li et coll., 2019). L'objectif

principal devrait être l'élimination du pesticide, tandis que l'objectif secondaire devrait être la diminution au minimum de la formation de sous-produits si ces derniers présentent des risques pour la santé. De plus, les responsables des systèmes d'approvisionnement en eau devraient tenir compte de la possibilité de formation de sous-produits de désinfection selon l'oxydant choisi et la qualité de l'eau de la source d'approvisionnement.

4.2.1.1 Traitement conventionnel

Les procédés classiques de filtration (coagulation chimique, clarification et filtration rapide sur sable) employés seuls ne sont pas efficaces, mais l'ajout de chlore à l'étape de la désinfection diminuera les concentrations de bromoxynil par oxydation. Cependant, les processus de dégradation comme l'oxydation entraînent la formation des sous-produits (voir la section 4.2.1.4). Aucune étude sur l'élimination du bromoxynil par filtration conventionnelle n'a été identifiée dans la littérature scientifique.

4.2.1.2 Adsorption sur charbon actif

L'adsorption sur charbon actif est une technique largement utilisée pour diminuer la concentration de micropolluants, dont un vaste éventail de pesticides, dans l'eau potable (Haist-Gulde et Happel, 2012; van der Aa et coll., 2012). Le charbon actif peut être appliqué de deux manières : applications d'une solution en suspension de charbon actif en poudre (CAP) ou réacteur à lit fixe utilisant du CAG (Chowdhury et coll., 2013).

Il existe très peu de publications sur l'utilisation du charbon actif pour éliminer le bromoxynil et aucune donnée sur son rendement. Par conséquent, avant toute mise en œuvre à grande échelle, il sera essentiel de mener les études pilotes ou à l'échelle de banc d'essai. L'élimination du bromoxynil de l'eau naturelle à l'aide de charbon actif peut être influencée négativement par la présence d'autres contaminants qui entrent en compétition ou par la matière organique naturelle (MON), la formation de biofilm, la température, la concentration dans l'influent, les caractéristiques du charbon et le taux de charge hydraulique (Speth et Miltner, 1998; Haist-Gulde et Happel, 2012).

Les données tirées d'études à l'échelle de banc d'essai visant à déterminer les coefficients d'adsorption des pesticides sont utiles pour prédire si le charbon actif adsorbera un pesticide donné (U.S. EPA, 2011). En général, les pesticides présentant une constante d'adsorption (c.-à-d. coefficient de Freundlich (K) supérieure à $200 \mu\text{g/g} (\text{L}/\mu\text{g})^{1/n}$) sont considérés comme appropriés pour l'élimination par adsorption sur charbon (Speth et Adams, 1993; Speth et Miltner, 1998, U.S. EPA, 2011). Toutefois, les auteurs ont précisé que la capacité du charbon actif dépendait de nombreux facteurs, dont le caractère ionique du composé et le pH de la solution.

Deux études à l'échelle de banc d'essai présentent les coefficients de Freundlich pour l'adsorption du bromoxynil, du diuron et de l'atrazine sur différents charbons actifs (Baup et coll., 2000, 2002). Les auteurs ont signalé dans les deux études par lot que le bromoxynil présentait une adsorption située entre celle du diuron et celle de l'atrazine, ce qui montre que le charbon actif est une bonne option pour l'élimination du bromoxynil. Des études à long terme menées sur une période de 90 jours ont fait appel à du charbon actif en grains et en poudre (Baup et coll., 2002). Les auteurs ont observé que l'adsorption à court terme était meilleure avec le CAP qu'avec le CAG et ont affirmé que cela était peut-être attribuable à une meilleure accessibilité aux pores et sites d'adsorption. Une étude à l'échelle de banc d'essai évaluant l'adsorption a montré que la capacité d'adsorption baissait à mesure que le pH augmentait (voir le tableau 5) (Yang et coll., 2004).

L'utilisation de CAP offre l'avantage de fournir du charbon vierge selon les besoins (durant la saison d'application du pesticide) (Miltner et coll., 1989). L'efficacité d'élimination du CAP dépend de la dose de CAP, du temps de contact, des caractéristiques du CAP (type, taille des particules), de la capacité d'adsorption du contaminant et de la présence de MON (Gustafson et coll., 2003; Summers et coll., 2010; Haist-Gulde et Happel, 2012; Chowdhury et coll., 2013). En plus de la capacité d'adsorption du CAG, la durée d'opération des adsorbeurs de CAG pour éliminer les pesticides dépend de la vitesse de filtration, du temps de contact en fût vide, des caractéristiques du CAG (type, taille des particules), de la capacité d'adsorption du contaminant et de la matrice organique (Haist-Gulde et Happel, 2012). Puisque les adsorbeurs à lit fixe de CAG fonctionnent généralement en continu, le CAG peut devenir encrassé (ou préchargé) par de la MON, ce qui rendrait ce procédé entièrement ou partiellement inefficace pour l'élimination des pesticides (Knappe et coll., 1999; Summers et coll., 2010; Haist-Gulde et Happel, 2012; Chowdhury et coll., 2013).

Lorsque le bromoxynil est oxydé, des sous-produits de dégradation peuvent se former comme il est expliqué à la section 4.2.1.5. Une étude à l'échelle de banc d'essai a évalué l'adsorption du bromoxynil sur CAP et celle d'un sous-produit de dégradation de l'ozone, le 3-bromo-4,5-dihydroxybenzonitrile (Br-DHBN) (Schoutteten et coll., 2016). Des essais d'adsorption distincts ont été réalisés avec une concentration initiale de bromoxynil ou de Br-DHBN de 5 mg C/L; de 0 à 18 mg de CAP ont été mélangés à 80 mL de solution et placés sur un agitateur durant trois jours à 25 °C. Les auteurs ont indiqué que le sous-produit de dégradation, le Br-DHBN, présentait une meilleure adsorption sur le CAP que le bromoxynil.

Selon le peu de données publiées à ce sujet, le charbon actif devrait éliminer le bromoxynil de façon efficace. Par conséquent, avant toute mise en œuvre à grande échelle, il est important de mener les essais appropriés dans les conditions opérationnelles proposées avec l'eau de la source d'approvisionnement afin de s'assurer d'une élimination adéquate du bromoxynil.

Tableau 5. Étude sur l'adsorption du bromoxynil.

| Capacité d'adsorption | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|------|---|----------------------|
| Initiale (mg/L) | Charbon actif | Capacité d'adsorption (mg/m ²) | pH | Description globale | Référence |
| 35,6 | Darco G-60 | 0,62 | 2,47 | Étude à l'échelle de banc d'essai Mélangé pendant 24 heures à température ambiante (T~25 °C) Darco G-60 (surface = 776 m ² /g; masse = 1,5 6,0 mg) | Yang et coll. (2004) |
| | | 0,45 | 4,53 | | |
| | | 0,28 | 6,58 | | |

4.2.1.3 Filtration sur membrane

En général, la nanofiltration (NF) et OI sont des procédés de séparation membranaire à gradient de pression efficaces pour l'élimination des pesticides de l'eau potable (Van der Bruggen et Vandecasteele, 2003; U.S. EPA, 2011). L'efficacité de la NF et de l'OI à éliminer les pesticides dépend des caractéristiques de la membrane, des propriétés des pesticides, de la composition de l'eau d'alimentation, des conditions opérationnelles et de l'encrassement de la membrane (Van der Bruggen et Vandecasteele, 2003; Plakas et Karabelas, 2012).

Puisque le mécanisme principal d'élimination des pesticides des membranes de NF et d'OI est l'exclusion par la taille, le seuil de rétention des molécules en raison de leur poids

moléculaire (MWCO) par la membrane constitue une caractéristique importante. Pour choisir une membrane, il faudrait tenir compte du poids moléculaire du bromoxynil (> 276 Da). Outre l'effet de tamis, la rétention de petites molécules de pesticide par des membranes dont la taille des pores est plus grande peut être influencée par les interactions physicochimiques entre le pesticide et la surface de la membrane (Plakas et Karabelas, 2012). Bellona et coll. (2004) présentent un diagramme de flux utilisant les caractéristiques du pesticide dans l'eau (p. ex. poids moléculaire, log Kow, diamètre moléculaire) et celles de la membrane (p. ex. MWCO, taille des pores) pour déterminer le potentiel d'élimination. Le bromoxynil est légèrement hydrophobe (log Kow > 2) et présente une pKa plutôt faible, ce qui indique une possibilité d'élimination accrue par liaison hydrophobe sur la surface de la membrane et par exclusion électrostatique (Bellona et coll., 2004; Plakas et Karabelas, 2012). Compte tenu de ces propriétés physicochimiques, on pourrait s'attendre à ce que le bromoxynil soit éliminé par des procédés membranaires.

Étant donné qu'il n'existe aucun document publié sur l'élimination du bromoxynil au moyen de la filtration sur membrane, avant toute mise en œuvre à grande échelle, il est important de mener les essais appropriés dans les conditions opérationnelles proposées avec la membrane et l'eau de la source d'approvisionnement afin de s'assurer d'une élimination adéquate du bromoxynil.

4.2.1.4 Oxydation

Les études pilotes et à l'échelle de banc d'essai sur l'oxydation du bromoxynil grâce à la photolyse par ozone (O₃) et rayons ultraviolets (UV) montrent que ces méthodes de traitement peuvent être efficaces pour éliminer le bromoxynil de l'eau, en fonction de divers facteurs comme le temps de contact, la dose d'oxydant et la matrice d'eau (pH, alcalinité et matière organique) (Bourgine et coll., 1997; Chelme-Ayala et coll., 2010a, 2010b; Chelme-Ayala et coll., 2011). Bourgine et coll. (1997) ont indiqué qu'il existait seulement quelques données sur une étude pilote faisant appel à la photolyse UV pour diminuer les concentrations de plusieurs pesticides dans l'eau souterraine, dont le bromoxynil. Les auteurs ont mentionné que le bromoxynil se dégradait facilement et que la photolyse par rayons UV permettait un taux d'élimination supérieur à 85 %. Lors d'une étude à l'échelle de banc d'essai, Chelme-Ayala et coll. (2010a) ont examiné la dégradation du bromoxynil dans l'eau naturelle au moyen de la photolyse UV directe. Les échantillons d'eau ont été prélevés dans la rivière Saskatchewan Nord en amont de la ville d'Edmonton (W1) et dans un flux de retour d'irrigation se déversant dans le ruisseau Redwater (W2). La qualité de ces eaux naturelles est décrite dans le tableau 6. Selon les résultats obtenus, 30 et 56 minutes ont été nécessaires pour atteindre une dégradation de 50% du bromoxynil présent dans les échantillons W1 et W2, respectivement. De plus, des doses accrues de rayons UV ont été requises pour dégrader le bromoxynil dans les échantillons d'eau dont la concentration en carbone organique total (COT) et l'alcalinité étaient élevées (voir le tableau 6). Les doses de rayons UV rapportées sont très supérieures à celles habituellement nécessaires pour inactiver les micro-organismes (Santé Canada, 2019c, 2019d).

Une étude à l'échelle de banc d'essai sur l'ozonation a fait état d'une augmentation de l'efficacité de la dégradation du bromoxynil avec une augmentation du pH (de 2,0 à 7,0) dans de l'eau ultra-pure tamponnée (Chelme-Ayala et coll., 2010b). La différence dans la réactivité du bromoxynil s'explique par la réactivité plus élevée de l'espèce de bromoxynil déprotoné qui s'est formée lorsque le pH a augmenté. Les constantes de vitesse de réaction allaient de $2,3 \times 10^2$ à $4,6 \times 10^2 \text{ M}^{-1} \text{s}^{-1}$ à un pH de 2,0 et de $6,0 \times 10^2$ à $6,4 \times 10^2 \text{ M}^{-1} \text{s}^{-1}$ à un pH de 7,0 pour la réaction de l'ozone avec le bromoxynil par le biais d'une méthode cinétique différente (voir le tableau 6).

Dans l'ensemble, les réactions d'oxydation de l'ozone peuvent suivre deux voies. Lors de réactions survenant dans des conditions acides, l'ozonation directe des molécules est le procédé dominant, tandis qu'un mécanisme indirect impliquant des radicaux hydroxyles ($\cdot\text{HO}$) contrôle les réactions à des pH supérieurs à 10,0 (Hoigné et Bader, 1976). Gottschalk et coll. (2000) ont indiqué que les deux voies d'oxydation, l'ozonation directe et l'oxydation par radicaux hydroxyles, pouvaient se dérouler à des pH supérieurs à 7,0.

Des études à l'échelle de banc d'essai sur l'ozonation ont examiné les effets du pH, de l'alcalinité et des acides humiques sur la dégradation du bromoxynil dans l'eau ultrapure et naturelle (dont l'échantillonnage a été abordé plus haut) (Chelme-Ayala et coll., 2011) (voir le tableau 7). Une augmentation du taux de dégradation du bromoxynil a été observée lorsque le pH passait de 7,0 à 9,0. En raison de l'effet piégeur sur les ions bicarbonates qu'ont les réactions en chaîne des radicaux d'ozone et la réaction de l'ozone avec les acides humiques, une dégradation plus efficace du bromoxynil a été signalée dans des échantillons d'eau dont les niveaux de matière organique et d'alcalinité étaient bas. L'effet piégeur des ions carbonates et bicarbonates et de nitrite de sodium sur la dégradation photolytique du bromoxynil a aussi été mentionné par Kochany et coll. (1990a, 1992).

Lorsque le bromoxynil est oxydé, des sous-produits de dégradation peuvent se former tel qu'il est expliqué dans la section 4.2.1.5.

Tableau 6. Élimination du bromoxynil par oxydation.

| Oxydant | Influent (M) | Dose d'oxydant | % d'élimination | Description du procédé | Références |
|----------------|------------------------|--|--|--|-------------------------------|
| Rayons UV | ND ^a | Énergie 100-500 Wh/m ³ | 66,6 % - 100 Wh/m ³ 87,9 % - 200 Wh/m ³ 93,1 % - 300 Wh/m ³ 93,3 % - 500 Wh/m ³ | Essai pilote : eau souterraine; pH 7,1-7,2; turbidité 0,1-0,2 uTN; COT 0,5-1,54 mg/L; nitrate 35-40 mg/L; sulfate 50-60 mg/L; Lampe au mercure à pression moyenne. | Bourgine et coll. (1997) |
| | $3,6 \times 10^{-6}$ M | 483 mJ/cm ² 574 mJ/cm ² | 90 % - W1 90 % - W2 | Étude à l'échelle de banc d'essai : eau naturelle enrichie avec du bromoxynil; W1 : alcalinité 136 mg/L - CaCO ₃ ; COT 2,8 mg/L; pH 8,1; W2 : alcalinité 230 mg/L - CaCO ₃ ; COT 20,6 mg/L pH 8,4. | Chelme-Ayala et coll. (2010a) |
| O ₃ | 9 µM | 0,1-0,5 mM | 98 % à un pH de 7,0 en 2 minutes | Étude à l'échelle de banc d'essai : eau ultrapure tamponnée; pH de 2,0 et 7,0; T ⁰ ambiante : 20 °C; TBA ^b 10 mM (piégeur de $\cdot\text{HO}$). | Chelme-Ayala et coll. (2010b) |

^a ND - non disponible.

^b TBA - alcool tert-butylique

Tableau 7. Études d'ozonation à l'échelle de banc d'essai réalisées avec de l'eau tamponnée ultrapure et de l'eau naturelle enrichie avec du bromoxynil.

| Oxydant | Influent (M) | Dose d'oxydant | % d'élimination | Description du procédé | Référence |
|---------|------------------------|------------------------|---|---|------------------------------|
| O_3 | $3,6 \times 10^{-6} M$ | $1,7 \times 10^{-5} M$ | 87 % à un pH de 7,0 99 % à un pH de 9,0 | Eau ultrapure : pH 7,0 et 9,0. | Chelme-Ayala et coll. (2011) |
| | | | 89 % - 0,0 mM 47 % - 5,0 mM | Eau ultrapure : alcalinité 0,0 et 5,0 mM - $CaCO_3$; pH 7,0. | |
| | | | 88 % - $8,8 \times 10^{-6} M$ 72 % - $22,0 \times 10^{-6} M$ | Eau ultrapure : acide humique $8,8 \times 10^{-6}$ et $22,0 \times 10^{-6} M$; alcalinité 1,0 mM. | |
| | | $2,1 \times 10^{-5} M$ | 60 % - W1 39 % - W2 | Eau naturelle enrichie avec du bromoxynil; W1 : alcalinité de 136 mg/L - $CaCO_3$; COT 2,8 mg/L; pH 8,1; W2 : alcalinité de 230 mg/L - $CaCO_3$; COT 20,6 mg/L; pH 8,4. | |

4.2.1.5 Procédés d'oxydation avancée

Des études à l'échelle de banc d'essai ont révélé une réactivité élevée du bromoxynil avec les $\cdot HO$ générés par la décomposition de l'ozone dans des conditions basiques (pH > 10) (Chelme-Ayala et coll., 2010b; Chelme-Ayala et coll., 2011). Chelme-Ayala et coll. (2010b) ont calculé une constante de vitesse de réaction de $8,45 \times 10^9 M^{-1}s^{-1}$ pour la réaction de l'ozone (0,015 mM) avec une concentration de bromoxynil de 9,0 μM à un pH de 11,0.

L'élimination du bromoxynil utilisant deux POA, UV/ H_2O_2 et O_3/H_2O_2 , et des échantillons d'eau naturelle (cet échantillonnage est abordé à la section 4.2.1.4) a été étudiée à l'échelle de banc d'essai (Chelme-Ayala et coll., 2010a; Chelme-Ayala et coll., 2011). Une augmentation de la dégradation du bromoxynil a été rapportée lorsque les procédés UV/ H_2O_2 et O_3/H_2O_2 furent utilisés au lieu de la photolyse UV directe et de l'ozonation moléculaire respectivement. Les résultats figurant au tableau 8 montrent qu'une dégradation plus importante du bromoxynil a été obtenue dans des échantillons d'eau dont la concentration en COT et l'alcalinité étaient plus basses (échantillons W1). La présence de matière organique et d'ions bicarbonates dans l'eau naturelle a fait baisser la concentration des $\cdot HO$ pouvant réagir avec les pesticides (Chelme-Ayala et coll., 2010a; Chelme-Ayala et coll., 2011).

Des études ont relevé plusieurs sous-produits de dégradation de l'oxydation du bromoxynil à la suite de la photolyse UV et/ou de l'ozonation dans une solution aqueuse : le 3-bromo-4-hydroxybenzonitrile, le 4-hydroxybenzonitrile, le 3-bromo-4-hydroxy-5-nitrobenzonitrile, le 4-hydroxy-3-nitrobenzonitrile, le 3,5-dibromo-2,4-dihydroxybenzonitrile, et le 3-bromo-4,5-dihydroxybenzonitrile (Kochany et Chaudhry, 1990; Kochany et coll., 1992; Marchado et coll., 1995; Chelme-Ayala et coll., 2010b). Chelme-Ayala et coll. (2010b) ont suggéré que la dégradation du bromoxynil s'effectuait par hydroxylation et débromation. Des études ont révélé que certains sous-produits de la dégradation de pesticides sont plus persistants que la molécule d'origine. Par conséquent, l'application de doses accrues d'oxydant pourrait être requise pour permettre de dégrader la molécule cible et les sous-produits de dégradation générés durant le traitement (Chelme-Ayala et coll., 2011; Beduk et coll., 2012; Li et coll., 2019). Il a été

suggéré qu'un rapport $\text{H}_2\text{O}_2/\text{O}_3$ de 0,4 à 0,6 était optimal pour dégrader les pesticides (Glaze et coll., 1987; Acero et von Gunten, 2001; Can et Cakir, 2010). Bien que l'oxydation et les POA semblent des traitements efficaces pour éliminer le bromoxynil, les services publics doivent prendre en compte la formation de sous-produits de dégradation qui dépendra de l'oxydant choisi et de la qualité de l'eau.

Tableau 8. Élimination du bromoxynil au moyen de procédés d'oxydation avancée.

| Procédé | Influent ($\mu\text{g/L}$) | Dose d'oxydant | % d'élimination | Description du procédé | Références |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------|
| UV/ H_2O_2 | $3,6 \times 10^{-6}$ M | 333 mJ/cm ² | 90 % - W1 | Étude à l'échelle de banc d'essai : eau naturelle additionnée de bromoxynil; | Chelme-Ayala et coll., (2010a) |
| | | $\text{H}_2\text{O}_2 - 8,8 \times 10^{-4}$ M | 90 % - W2 | <u>W1</u> : alcalinité 136 mg/L - CaCO_3 ; COT 2,8 mg/L; pH 8,1; | |
| $\text{O}_3/\text{H}_2\text{O}_2$ | $3,6 \times 10^{-6}$ M | $\text{O}_3 - 2 \times 10^{-5}$ M; $\text{H}_2\text{O}_2 - 1 \times 10^{-5}$ M ($\text{H}_2\text{O}_2/\text{O}_3 = 0,5$) | 70 % - W1 49 % - W2 | <u>W2</u> : alcalinité 230 mg/L - CaCO_3 ; COT 20,6 mg/L; pH 8,4. | Chelme-Ayala et coll., (2011) |

4.2.1.5 Biofiltration

Le traitement biologique nécessite de cibler l'élimination de la partie biodégradable de la matière organique. L'efficacité d'un tel traitement dépend de la concentration initiale, des propriétés de la source d'approvisionnement en eau, de la communauté microbienne, du temps de contact, des propriétés du sol et de la température (Drewes et coll., 2009; Diem et coll., 2013). Les principaux procédés de traitement biologique de l'eau potable comprennent la filtration sur berge, un procédé de filtration rapide sur milieu granulaire sans le maintien d'un résidu de désinfectant à travers le lit, et la filtration lente sur sable.

Une étude par lots à l'échelle de banc d'essai a été réalisée pour observer la biodégradation du bromoxynil en utilisant de l'eau souterraine ajoutée à un milieu salé (Preuss et coll. 1996). Dans des conditions anaérobies, la biodégradation du bromoxynil a atteint > 99 % après 32 jours. Aucune biodégradation n'a été observée dans des conditions aérobies.

4.2.2 Traitement à l'échelle résidentielle

Dans les cas où l'on souhaite éliminer le bromoxynil à l'échelle résidentielle, par exemple lorsque l'eau potable d'une maison provient d'un puits privé, un dispositif de traitement résidentiel peut être employé pour diminuer les concentrations de bromoxynil dans l'eau potable. Avant d'installer un appareil de traitement, les consommateurs doivent faire analyser l'eau afin d'en caractériser la chimie générale et d'en vérifier la concentration de bromoxynil dans la source d'approvisionnement en eau. Les études sur l'efficacité des techniques de traitement sont insuffisantes; cependant, l'adsorption (sur charbon actif) et l'osmose inverse sont des techniques de traitement qui peuvent éliminer le bromoxynil à l'échelle résidentielle. Pour vérifier l'efficacité d'un dispositif de traitement, il faut régulièrement prélever des échantillons de l'eau qui entre dans le dispositif de traitement et qui en sort, et envoyer ceux-ci à un laboratoire agréé à des fins d'analyses. Les appareils peuvent perdre de leur capacité d'élimination avec le temps et l'usure; il faut les entretenir et/ou les remplacer. Les consommateurs devraient vérifier la

durée de vie prévue des composants de leur dispositif de traitement selon les recommandations du fabricant et en assurer l'entretien lorsque requis. Certains systèmes résidentiels peuvent avoir une capacité nominale permettant de traiter des volumes supérieurs à ceux d'une seule résidence, de sorte qu'ils peuvent aussi être utilisés dans des systèmes de petite taille.

Santé Canada ne recommande aucune marque particulière d'appareil de traitement de l'eau potable, mais conseille fortement aux consommateurs d'utiliser des appareils dont la conformité aux normes pertinentes de NSF International Standard/American National Standard (NSF/ANSI) est certifiée par un organisme de certification agréé. Ces normes visent à établir des exigences minimales relatives aux matériaux, à la conception et à la construction des dispositifs de traitement de l'eau potable qui peuvent être vérifiées par un tiers. Elles permettent de prévenir le relargage dans l'eau potable des contaminants présents dans les matériaux (c.-à-d. innocuité des matériaux). De plus, les normes englobent des exigences de performance qui précisent le taux d'élimination qui doit être atteint pour certains contaminants (p. ex. déclaration de réduction) qui peuvent être présents dans l'eau. Les organismes de certification (c.-à-d. des tiers), qui doivent être accrédités par le Conseil canadien des normes (CCN), garantissent qu'un produit est conforme aux normes en vigueur. Les organismes accrédités au Canada comprennent :

- Groupe CSA;
- NSF International;
- Water Quality Association;
- UL LLC;
- Bureau de normalisation du Québec;
- International Association of Plumbing and Mechanical Officials; et
- Truesdail Laboratories Inc.

On peut obtenir une liste à jour des organismes de certification accrédités auprès du CCN.

Les techniques de traitement de l'eau potable susceptibles d'éliminer efficacement le bromoxynil à l'échelle résidentielle comprennent l'adsorption et l'OI. À l'heure actuelle, le bromoxynil n'est pas visé par les exigences de performance des normes NSF/ANSI. Toutefois, les consommateurs peuvent utiliser un dispositif de traitement qui est certifié conforme aux normes relatives à l'OI ou à l'adsorption pour s'assurer que l'innocuité des matériaux a été évaluée. En outre, les dispositifs certifiés conformes pour l'élimination de l'atrazine sont plus susceptibles d'être efficaces pour éliminer le bromoxynil, puisqu'il a été démontré que le bromoxynil présentait une meilleure adsorption que l'atrazine (voir la section 4.2.1.2).

L'eau traitée par OI peut être corrosive pour les éléments internes de plomberie; ces dispositifs devraient donc être installés uniquement au point d'utilisation. De plus, comme il faut de grandes quantités d'influent pour obtenir le volume requis d'eau traitée, ces dispositifs ne sont généralement pas pratiques si on les installe au point d'entrée.

5.0 Stratégies de gestion

Tous les services d'eau devraient mettre en œuvre une approche de gestion des risques comme l'approche de la source au robinet ou du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau pour assurer la salubrité de l'eau (CCME, 2004; OMS, 2017a, 2017b). Ces approches exigent une évaluation du réseau pour caractériser la source d'approvisionnement en eau, décrire les procédés de traitement qui empêchent ou réduisent la contamination, déterminer les conditions pouvant entraîner une contamination et mettre en œuvre des mesures de contrôle. Une surveillance opérationnelle est ensuite établie et des protocoles opérationnels et de gestion sont

mis en place (p. ex. procédure normale d'exploitation, mesures correctives et interventions en cas d'incident). La surveillance de la conformité est établie et d'autres protocoles de validation du plan de salubrité de l'eau sont mis en œuvre (p. ex. tenue de registres, satisfaction des consommateurs). La formation des opérateurs est également nécessaire pour assurer en tout temps l'efficacité du plan de salubrité de l'eau (Smeets et coll., 2009).

5.1 Surveillance

Le bromoxynil peut être présent dans les eaux souterraines et les eaux de surface des régions où il est utilisé, selon le type et l'étendue de son application, les facteurs environnementaux (p. ex. quantité de précipitations, type de sol, milieu hydrogéologique) et le devenir dans l'environnement (p. ex. mobilité, potentiel de lessivage, dégradation) dans les zones à proximité. Les responsables des réseaux d'approvisionnement en eau potable devraient tenir compte de la possibilité que le bromoxynil entre dans les sources d'approvisionnement en eau (p. ex. approvisionnement en eau brute vers le système d'eau potable) selon les caractéristiques propres à chaque site.

Une fois qu'on a déterminé que le bromoxynil peut être présent et qu'une surveillance est nécessaire, il faudrait caractériser les sources d'eau de surface et d'eau souterraine afin d'établir la concentration de bromoxynil. Cela devrait comprendre la surveillance des sources d'eau de surface pendant les périodes de pointe d'utilisation et de précipitations et/ou la surveillance annuelle des sources d'eau souterraine. Lorsque les données de référence indiquent que la source d'approvisionnement ne contient pas de bromoxynil, la surveillance peut être réduite.

Lorsqu'un traitement est nécessaire pour éliminer le bromoxynil, il faudrait assurer une surveillance opérationnelle pour déterminer si le procédé de traitement fonctionne comme prévu. La fréquence de la surveillance opérationnelle dépendra de la qualité de l'eau, de la fluctuation des concentrations d'eau brute et du procédé de traitement. Les autorités responsables devraient être conscientes de l'effet de la MON sur les systèmes au charbon actif, car cette interaction peut influer sur les objectifs de la qualité de l'eau en ce qui a trait à l'élimination du bromoxynil.

Lorsqu'un traitement est utilisé pour éliminer le bromoxynil, il faudrait effectuer une surveillance de la conformité (en jumelant des échantillons d'eau brute avec ceux de l'eau traitée afin de confirmer l'efficacité du traitement) au moins tous les ans. Lorsque la surveillance opérationnelle périodique indique un risque de pénétration du contaminant, comme avec le CAG, la surveillance devrait être exercée chaque trimestre afin qu'on puisse planifier la régénération ou le remplacement du matériel filtrant. Lorsqu'on a recours à un procédé de dégradation, la surveillance de la formation de sous-produits d'oxydation devrait aussi être envisagée.

6.0 Considérations internationales

D'autres organisations nationales et internationales ont établi des lignes directrices, des normes et/ou des valeurs recommandées relatives à la présence de bromoxynil dans l'eau potable. Les valeurs peuvent varier en fonction de la date à laquelle remonte l'évaluation sur laquelle elles sont fondées ou selon les différences relatives aux politiques et aux démarches appliquées, telles que le choix de l'étude clé et le recours à des taux de consommation, des poids corporels et des facteurs d'attribution différents.

L'Australie a établi une valeur recommandée de 0,01 mg/L (10 µg/L) pour le bromoxynil dans l'eau potable (NHMRC et NRMMC, 2011). Cette valeur se base sur une dose sans effet observé de 0,3 mg/kg p.c. par jour utilisée lors d'une étude alimentaire de 12 mois menée sur des chiens, durant laquelle on a signalé une diminution du gain de poids corporel à 1,5 mg/kg p.c.

par jour et des signes d'anémie à 7,5 mg/kg p.c. par jour. L'U.S. EPA n'a pas établi de valeur réglementaire concernant le bromoxynil; elle a conclu qu'il n'existe aucun risque chronique ou aigu préoccupant associé à la consommation d'eau potable quelle que soit la sous-population concernée (U.S. EPA, 1998). L'OMS n'a pas fixé de valeur recommandée spécifique à l'égard du bromoxynil.

L'UE n'a pas établi de valeur paramétrique chimique précise pour les pesticides; elle a plutôt établi une valeur de 0,1 µg/L par pesticide (individuel) et une valeur de 0,5 µg/L pour l'ensemble des pesticides présents dans l'eau potable. Lors de l'établissement de ces valeurs, l'UE n'a pas tenu compte des données scientifiques relatives à chaque pesticide telles que leurs effets sur la santé. Les valeurs reposent plutôt sur une décision stratégique visant à éliminer les pesticides de l'eau potable.

7.0 Justification

Le bromoxynil est homologué au Canada pour la lutte contre un large éventail de mauvaises herbes à feuilles larges dans les cultures destinées à la consommation humaine ou animale. Même si ce produit est largement utilisé au Canada, les données fournies par les provinces et les territoires qui assurent la surveillance du bromoxynil dans les sources d'approvisionnement en eau et l'eau potable indiquent que lorsqu'elles sont détectées, les concentrations de bromoxynil sont bien inférieures à la CMA proposée. Le foie est considéré comme l'organe cible de la toxicité du bromoxynil. Bien qu'aucune étude réalisée chez l'humain n'ait porté sur les effets du bromoxynil sur le foie, des études menées sur plusieurs espèces animales (rat, souris et chien) ont montré de façon constante une hépatotoxicité à la suite d'une exposition au bromoxynil. Santé Canada, conjointement avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable, propose une CMA de 0,03 mg/L (30 µg/L) en se fondant sur les considérations suivantes :

- Une VBS de 0,03 mg/L (30 µg/L) basée sur une augmentation des signes cliniques et du poids du foie ainsi qu'une diminution du poids corporel et du gain de poids corporel observées chez les chiens.
- Le bromoxynil peut être mesuré avec précision à des concentrations bien inférieures à la CMA proposée.
- On s'attend à ce que le bromoxynil soit éliminé à l'échelle municipale et résidentielle.

La CMA proposée confère une protection contre les effets potentiels sur la santé. Dans le cadre de son processus d'examen continu des recommandations, Santé Canada continuera de surveiller les nouvelles recherches dans ce domaine et de recommander toute modification de ce document technique jugée nécessaire.

8.0 Références

- Acero, J.L. and von Gunten, U. (2001). Characterization of oxidation processes: ozonation and the AOP O₃/H₂O₂. *J. Am. Water Works Assoc.*, 93(10): 90-100.
- ACIA (2019). Rapport annuel du Programme national de surveillance des résidus chimiques et Programme de surveillance de la salubrité des aliments 2015-2016. Agence canadienne d'inspection des aliments, Ottawa, Ontario.
- AGAT Laboratories Ltd. (2019). Communication personnelle avec N. Boulton, Mississauga, ON.
- ALS Environmental (2019). Communication personnelle avec A. Ganouri-Lumsden. Waterloo, ON.
- Anderson, A. -M., Trew, D.O., Neilson, R.D., MacAlpine, N.D. and Borg, R. (1998). Impacts of agriculture on surface water quality in Alberta. Part I: Haynes Creek Study. Alberta Government. Disponible à <https://open.alberta.ca/publications/2069737>.
- Aulagnier, F., Poissant L., Brunet, D., Beauvais, C., Pilote, M., Debois, C. and Dassylva, N. (2008). Pesticides measured in air and precipitation in the Yamaska Basin (Québec): occurrence and concentrations in 2004. *Sci. Total Environ.*, 394(2008): 338-348.
- Baumert, B.O., Ulmer Carnes, M., Hoppin, J.A., Jackson, C.L., Sandler, D.P., Beane Freeman, L., Hanneberger, P.K., Umbach, D.M., Shrestha, S., Long, S. and London, S.J. (2018). Sleep apnea and pesticide exposure in a study of US farmers. *Sleep Health*, 4(1): 20-26.
- Baup, S., Wolbert, D. and Laplanche, A. (2000). Adsorption of pesticides onto granular activated carbon: Determination of surface diffusivities using simple batch experiments. *Adsorption*, 6(3): 219-228.
- Baup, S., Wolbert, D. and Laplanche, A. (2002). Importance of surface diffusivities in pesticide adsorption kinetics onto granular versus powdered activated carbon: Experimental determination and modeling. *Environ. Technol.*, 23(10): 1107-1117.
- Beduk, F., Aydin, M.E. and Ozcan, S. (2012). Degradation of Malathion and Parathion by Ozonation, Photolytic Ozonation, and Heterogeneous Catalytic Ozonation Processes. *Clean-Soil, Air, Water*, 40(2): 179-187.
- Bellona, C., Drewes, J.E., Xu, P. and Amy, G. (2004). Factors affecting the rejection of organic solutes during NF/RO treatment - a literature review. *Wat. Res.*, 38(12): 2795-2809.
- Bourgine, F., Chapman, J. and Martin, S. (1997). Traitement des pesticides par photolyse UV; Les aspects scientifiques du traitement de l'eau en vue de sa potabilisation. *TSM. Techniques sciences méthodes, génie urbain génie rural*, (7-8): 23-29.
- British Columbia Ministry of Health. (2019). Communication personnelle avec D. Fishwick.
- Bureau Veritas Laboratories. (2019). Communication personnelle avec C. MacDermid. Mississauga, ON.
- Can, S.Z. and Cakir, E., (2010). Treatability of organic constituents in the Pasakoy wastewater treatment plant effluent by O₃ and O₃/H₂O₂. *Ozone Sci. Eng.*, 32(3): 209-214.
- CARO Analytical Services. (2019). Communication personnelle avec K. Fyffe, Richmond, BC.
- CCME (1999a). Recommandations canadienne pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique : Bromoxynil. Dans : Recommandations canadiennes pour la qualité de l'environnement, 1999, Le Conseil canadien des ministres de l'environnement, Winnipeg, Manitoba.

CCME (1999b). Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection des utilisations de l'eau à des fins agricoles : Bromoxynil. Dans : Recommandations canadiennes pour la qualité de l'environnement, 1999, Le Conseil canadien des ministres de l'environnement, Winnipeg, Manitoba.

CCME (2004). De la source au robinet: guide d'application de l'approche à barrières multiples pour une eau potable saine. Le Conseil canadien des ministres de l'environnement, Winnipeg, Manitoba. Disponible à https://www.ccme.ca/files/Resources/fr_water/fr_source_to_tap/mba_guidance_doc_f.pdf

Chelme-Ayala, P., Gamal El-Din, M. and Smith, D. (2010a). Degradation of bromoxynil and trifluralin in natural water by direct photolysis and UV plus H₂O₂ advanced oxidation process. *Wat. Res.*, 44(7): 2221-2228

Chelme-Ayala, P., Gamal El-Din, M. and Smith, D. (2010b). Kinetics and mechanism of the degradation of two pesticides in aqueous solutions by ozonation. *Chemosphere*, 78(5): 557-562

Chelme-Ayala, P., Gamal El-Din, M., Smith, D. and Adams, C. (2011). Oxidation kinetics of two pesticides in natural waters by ozonation and ozone combined with hydrogen peroxide. *Wat. Res.*, 45(8): 2517-2526

Chen, X. -X., Li, W. -M., Wu, Q., Zhi, Y. -N. and Han, L. -J. (2011). Bromoxynil residues and dissipation rates in maize crops and soil. *Ecotoxicol. Environ. Saf.*, 74: 1659-1663.

Chowdhury, Z.K., Summers, R.S., Westerhoff, G.P., Leto, B.J., Nowack, K.O. and Corwin, C.J. (2013). Activated carbon: Solutions for improving water quality. Passantino, L. B.(ed.). American Water Works Association. Denver, Colorado.

Cicotti, M. (1994). Determination of the Henry's law constant of bromoxynil. Rhône-Poulenc Agrochimie, BE-P-1-91-HC-01-BG Doc n°435905, Switzerland. [telle que citée dans: European Commission, 2004]

Cifone, M. and Balinas, V. (1982). Mutagenicity evaluation of bromoxynil phenol (marks) in the mouse lymphoma forward mutation assay: LBI project no. 20989. Rev. Final Rept. Unpublished study received Oct 5, 1982 under 264-204; prepared by Litton Bionetics, Inc., submitted by Union Carbide Agricultural Products Co., Inc., Research Triangle Park, NC; CDL:248546-D. [telle que citée dans: U.S. EPA, 1998]

Cifone, M. (1991). Mutagenicity test on bromoxynil phenol in the CHO/HGPRT forward mutation assay: final report: Lab project number: 12550-0-435. Unpublished study prepared by Hazleton Washington, Inc. 46 p. [telle que citée dans: U.S. EPA, 1998]

Copping, G. (1981). Bromoxynil technical: Teratogenicity study by the oral route in the rat: Report ref. R. Tox. 66. Unpublished study received Sep 10, 1982 under 264-340; prepared by May & Baker, Ltd., Eng., submitted by Union Carbide Agricultural Products Co., Inc., Research Triangle Park, NC; CDL:071084-A. [telle que citée dans: U.S. EPA, 1998]

Copping, G. and Brown, P. (1983). Bromoxynil technical: Teratogenicity study by the oral route in the rabbit: Report ref. R.TOX.219. Unpublished study received Nov 17, 1983 under 359-564; prepared by May & Baker, Ltd., Eng., and Univ. of Bristol, Eng., submitted by Rhone-Poulenc, Inc., Monmouth Junction, NJ; CDL:252166-A; 252165. [telle que citée dans: U.S. EPA, 1998]

Département de l'Environnement et Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick (2019). Communication personnelle avec K. Gould.

Développement durable Manitoba (2019). Communication personnelle avec D. Coulibaly, Water Quality Management Section.

Diem, S., Von Rohr, M. R., Hering, J., Kohler, H.-P.E., Shirmer, M. and Von Gunten, U. (2013). NOM Degradation during River Infiltration: Effects of the Climate Variables Temperature and Discharge. *Water Res.*, 47(17): 6585-6595.

Dillon, D. (1993). Bromoxynil octanoate, batch no. HN 81536: Testing for mutagenic activity with *Salmonella* *Typhimurium* TA1535, TA 1537, TA 1538, TA 98, and TA 100: Lab project number: 754148: 9904: IRI 754148. Unpublished study prepared by Inveresk Research International. 52 p. [telle que citée dans: U.S. EPA, 1998]

Donald, D.B., Cessna, A.J., Sverko, E. and Glozier, N.E. (2007). Pesticides in surface drinking-water supplies of the northern great plains. *Environ. Health Perspect.*, 115(8): 1183-1191.

Drewes, J.E., Hoppe, C., Oldham, G., McCray, J. and Thompson, K. (2009). Removal of bulk organic matter, organic micropollutants, and nutrients during riverbank filtration. Report number 3180. Water Research Foundation, Denver, Colorado.

EFSA (2017). Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance bromoxynil (variant evaluated bromoxynil octanoate). European Food Safety Authority (EFSA) Journal, 15(6): 4790.

Element Materials Technology Canada Inc. (2019). Communication personnelle avec H. Du, Calgary, AB.

Environnement Canada (2011). Présence et concentrations des pesticides prioritaires dans certains écosystèmes aquatiques canadiens. En14-40/2011F-PDF. Direction des sciences et de la technologie de l'eau.

European Commision (2004). Review report for the active substance bromoxynil finalised in the standing committee on the food chain and animal health at its meeting on 13 February 2004 in view of the inclusion of bromoxynil in Annex I of Directive 91/414/EEC. Health & Consumer protection Directorate, SANCO/4347/2000-final, Disponible à <https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1051>.

Furlong, E.T., Anderson, B.D., Werner, S.L., Soliven, P.P., Coffey, L.J., and Burkhardt, M.R., 2001, Methods of analysis by the U.S. Geological Survey National Water Quality Laboratory-Determination of pesticides in water by graphitized carbon-based solid-phase extraction and high-performance liquid chromatography/mass spectrometry: U.S. Geological Survey Water-Resources Investigations Report 01-4134.

Galloway, S. and Lebowitz, H. (1982). Mutagenicity evaluation of bromoxynil phenol (marks) in an in vitro cytogenetic assay measuring chromosome aberration frequencies in Chinese hamster ovary (CHO) cells: LBI project no. 20990. Rev. Final Rept. Unpublished study received Oct 5, 1982 under 264-204; prepared by Litton Bionetics, Inc., submitted by Union Carbide Agricultural Products Co., Inc., Research Triangle Park, NC; CDL:248546-F. [telle que citée dans: U.S. EPA, 1998]

Giroux, I. and Therrien, M. (2005). Les pesticides utilisés dans les espaces verts urbains: Présence dans l'eau des rejets urbains et dans l'air ambiant. Direction du suivi de l'état de l'environnement, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Gouvernement du Québec. Disponible à <http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/flrivlac/pesticides.htm>

Giroux, I. (2019). Présence de pesticides dans l'eau au Québec: Portrait et tendances dans les zones de maïs et de soya - 2015 à 2017. Direction générale du suivi de l'état de l'environnement, ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Gouvernement du Québec. Disponible à <http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/flrivlac/pesticides.htm>

Glaze, W.H., Kang, J.W., Chapin, D.H. (1987). The chemistry of water treatment processes involving ozone, hydrogen peroxide and ultraviolet radiation. *Ozone Sci. Eng.*, 9(4): 335-352.

Gottschalk, C., Libra, J.A. and Saupe, A. (2000). Ozonation of Drinking Water and of Wastewater. Wiley-Vch, Weinheim, Federal Republic of Germany.

Gustafson, D.K., Carr, K.H., Carson, D.B., Fuhrman, J.D., Hackett, A.G., Hoogheem, T.J., Snoeyink, V.L., Curry, M., Heijman, B., Chen, S., Herti, P. and van Wesenbeeck, I. (2003). Activated carbon adsorption of chloroacetanilide herbicides and their degradation products from surface water supplies. *J. Water Supply Res. Technol. AQUA*, 52(6): 443-454.

Haist-Gulde, B. and Happel, O. (2012). Removal of pesticides and their ionic degradates by adsorptive processes. Report no. 4022. Water Research Foundation, Denver, Colorado.

Hamada, N. (1988). Combined chronic toxicity and oncogenicity study with bromoxynil phenol in rats: HLA study no. 400-712. Unpublished study prepared by Hazleton Laboratories, Inc. 3213 p. [telle que citée dans: U.S. EPA, 1998]

Harling, R., Burford, P., Fryer S. et al. (1988). Bromoxynil: Preliminary oral toxicity study in beagle dogs: final report - repeated daily dosage for 13 weeks: Lab project number: M&B/245: M&B 245/861692. Unpublished study prepared by Huntingdon Research Center Ltd. 180 p. [telle que citée dans: U.S. EPA, 1998]

Henwood, S. (1992). 13-week dietary toxicity study with bromoxynil octanoate in rats: [Final report]: Lab project number: HWI 6224-170. Unpublished study prepared by Hazleton Wisconsin, Inc. 1022 p. [telle que citée dans: U.S. EPA, 1998]

Higgins, C. (1989). Bromoxynil: Effects upon reproductive performance of rats treated continuously throughout two successive generations: LSR report no. 89/0343. Unpublished study prepared by Life Science Research, Ltd. 789 p. [telle que citée dans: U.S. EPA, 1998]

Hoigné, J. and Bader, H. (1976). The Role of Hydroxyl Radical Reactions in Ozonation Processes in Aqueous Solutions. *Wat. Res.*, 10(5): 377-386.

Holmstrom, M. and McGregor, D. (1982). Bromoxynil: Micronucleus test in CD-1 mice: IRI project no. 705635. Unpublished study received Jan 11, 1983 under 264-204; prepared by Inveresk Research International, submitted by Union Carbide Agricultural Products Co., Inc., Research Triangle, NC; CDL:249219-A. [telle que citée dans: U.S. EPA, 1998]

Holmstrom, M., Innes, D. and Craig, W. (1991). Bromoxynil Phenol: Micronucleus test in bone marrow of CD-1 mice: Lab project number: 8227: 751084. Unpublished study prepared by Inveresk Research International. 68 p. [telle que citée dans: U.S. EPA, 1998]

Holson, J. (1984). Teratology potential of bromoxynil phenol in New Zealand White rabbits: UNC/SAI 1282017. Unpublished study prepared by Science Applications, Inc. 199 p. [telle que citée dans: U.S. EPA, 1998]

Hoppin, J.A., Umback, D.M., Long, S., London, J.S., Hanneberger, P.K., Blair, A., Alavanja, M., Beane Freeman, L.E. and Sandler, P.D. (2017). Pesticides are associated with allergic and non-allergic wheeze among male farmers. *Environ. Health Perspect.*, 125(4): 535-543.

Ikehata, K. and Gamal El-Din, M. (2006). Aqueous pesticide degradation by hydrogen peroxide/ultraviolet irradiation and Fenton-type advanced oxidation processes: a review. *J. Environ. Eng. Sci.*, 5(2): 81-135.

Jagannath, D., Brusick, D. and Robenold, C. (1982). Evaluation of the test article bromoxynil phenol (marks) in the bacterial DNA repair test: LBI project no. 20988. Rev. Final Rept. Unpublished study received Oct 5, 1982 under 264-204; prepared by Litton Bionetics, Inc., submitted by Union Carbide Agricultural Products Co., Inc., Research Triangle Park, NC; CDL:248546-E. [telle que citée dans: U.S. EPA, 1998]

Johnson, W.D., Becci, P.J. and Parent, R.A. (1980). The evaluation of the oncogenic potential of bromoxynil administered in the diet to Swiss Albino mice for 18 consecutive months: Laboratory no. 5798. Unpublished study received Jan 23, 1981 under 264-204; prepared by Food and Drug Research Laboratories, Inc., submitted by Union Carbide Agricultural Products Co., Inc., Ambler, Pa.; CDL:244203-A; 244204. [telle que citée dans: U.S. EPA, 1998]

Knappe, D.R.U., Snoeyink, V.L., Roche, P., Prados, M.J. and Bourbigot, M.-M. (1999). Atrazine removal by preloaded GAC. *J. Am. Water Works Assoc.*, 91(10): 97-109.

Kochany, J. and Chaudhry, G.G (1990a). Photochemistry of halogenated benzene derivatives. Part XII. Effect of sodium nitrite on the environmental phototransformation of bromoxynil (3,5-dibromo-4-hydroxybenzonitrile) herbicide in water: The photocorporation of nitrite ions into bromoxynil. *Toxicol. Environ. Chem.*, 27(4): 225-239

Kochany, J. Chaudhry, G.G. and Webster, B. (1990b). Soil organic matter chemistry. Effects of soil fulvic acids on the environmental photodecomposition of bromoxynil (3,5-dibromo-4-hydroxybenzonitrile) herbicide in water. *The Sci, Total Envir.*, 92: 181-188

Kochany, J. (1992). Effect of carbonates on the aquatic photodegradation rate of bromoxynil (3,5-Dibromo-4-hydroxybenzonitrile) herbicide. *Chemosphere*, 24(8): 1119-1126.

Koutros, S., Silverman, D.T., Alavanja C.R.M., Andreotti, G., Lerro, C.C., Heltshe, S., Lynch, F.C., Sandler, P.D., Blair, A. and Beane Freeman, E.L. (2016). Occupational exposure to pesticides and bladder cancer risk. *Int. J. Epidemiol.*, 45(3): 792-805.

Krishnan, K. and Carrier, R. (2013). The use of exposure source allocation factor in the risk assessment of drinking-water contaminants. *J. Toxicol. Environ. Health B Crit. Rev.*, 16(1): 39-51.

Kumar, Y. (2001). Pesticides in ambient air in Alberta. Report prepared for the Air Research Users Group. Alberta Environment, ISBN 0-7785-1889-4, Edmonton, Alberta.

Lake, G.B. (2018). Human relevance of rodent liver tumour formation by constitutive androstane receptor (CAR) activators. *Toxicol. Res.*, 7(4): 697-717.

Lawlor, T. (1991). Mutagenicity test on bromoxynil phenol in the *Salmonella*/mammalian-microsome reverse mutation assay (Ames test): Final report: Lab Project Number: 12550-0-401. Unpublished study prepared by Hazleton Washington, Inc. 48 p. [telle que citée dans: U.S. EPA, 1998]

Li, W., Zhao, Y., Yan, X., Duan, J., Saint, C.P. and Beecham, S. (2019). Transformation pathway and toxicity assessment of malathion in aqueous solution during UV photolysis and photocatalysis. *Chemosphere*, 234: 204-214.

Makin, A. (1993). Bromoxynil octanoate: Toxicity to dogs by repeated oral administration for 13 weeks: Final report: Lab Project Number: RNP 416/930670: RNP 416. Unpublished study prepared by Huntingdon Research Centre, Ltd. 124 p. [telle que citée dans: U.S. EPA, 1998]

Marchado, F., Collin, L. and Boule, P. (1995). Photolysis of bromoxynil (3,5-Dibromo-4- hydroxybenzonitrile) in aqueous Solution. *Pestic. Sci.*, 45(2): 107-110.

Miltner, R.J., Baker, D.B., Speth, T.F. and Fronk, C.A. (1989). Treatment of Seasonal Pesticides in Surface Waters. *J. Am. Water Works Assoc.*, 81(1): 43-52.

Ministère de l'Environnement de la Nouvelle-Écosse (2019). Communication personnelle avec A. Polegato.

Ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario (2020). Communication personnelle avec S. Deshpande.

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (2019). Communication personnelle avec P. Cantin.

Ministère des Affaires Municipales et de l'Environnement de Terre-Neuve-et-Labrador (2019). Communication personnelle avec H. Khan.

Ministère des Communautés, des Terres et de l'Environnement de l'Île-du-Prince-Édouard (2019). Communication personnelle avec G. Somers.

Muir, D.C.G., Kenny, D.F., Grift, N.P., Robinson, R.D., Titman, R.D. and Murkin, H.R. (1991). Fate and acute toxicity of bromoxynil esters in an experimental prairie wetland. *Environ. Toxicol. Chem.*, 10: 395-406. [telle que citée dans: CCME, 1999a]

Myhr, B. and McKeon, M. (1982). Evaluation of bromoxynil, marks in the primary rat hepatocyte unscheduled DNA synthesis assay: LBI project no. 20991. Final Rept. Unpublished study received Oct 5, 1982 under 264-204; prepared by Litton Bionetics, Inc., submitted by Union Carbide Agricultural Products Co., Inc., Research Triangle Park, NC; CDL:248546-A. [telle que citée dans: U.S. EPA, 1998]

NHMRC and NRMMC (2011). Australian drinking water guidelines Paper 6 national water quality management strategy. National Health and Medical Research Council, National Resource Management Ministerial Council, Commonwealth of Australia, Canberra. Disponible à <https://www.nhmrc.gov.au/about-us/Publications/Australian-Drinking-Water-Guidelines>

Noel, P.R., Thomson, M. and Street, A.E. (1965). Chronic toxicity of M & B 10731 (technical grade) in the dog: 1177/65/94:3. Unpublished study received Jun 24, 1965 under unknown admin. no.; prepared by Huntingdon Research Centre, England, submitted by: unspecified. CDL:107617-B. [telle que citée dans: U.S. EPA, 1998]

OMS (2017a). Directives de qualité pour l'eau de boisson: Quatrième édition intégrant le premier additif. Organisation mondiale de la Santé, Genève, Suisse. Disponible à http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/

OMS (2017b). Planifier la gestion de la Sécurité sanitaire de l'eau pour l'approvisionnement en eau des petites communautés. Organisation mondiale de la Santé, Genève, Suisse. Disponible à https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/small-comm-water_supplies/fr/

Plakas, K.V. and Karabelas, A.J (2012). Removal of pesticides from water by NF and RO membranes - a review. *Desalination*, 287: 255-265.

Preuss, G., Zullei-Seibert, N., Heimlich, N., Nolte, F. (1996). Degradation of the herbicide bromoxynil in batch cultures under groundwater conditions. *Int. J. Environ. An. Ch.*, 58(1-4): 207-213.

Rubin, Y. and Nyska, A. (1987). Bromoxynil tech: Teratology study in the rat: Laboratory project ID AGN/161/BRO. Unpublished study performed by Life Science Research Israel Ltd. 242 p. [telle que citée dans: U.S. EPA, 1998]

Rundell, J. and Matthews, E. (1982). Evaluation of bromoxynil phenol in the in vitro transformation of C3H/10T1/2C1 8 cells assay: LBI project no. 20992. Final Rept. Unpublished study received Oct 5, 1982 under 264-204; prepared by Litton Bionetics, Inc., submitted by Union Carbide Agricultural Products Co., Inc., Research Triangle Park, NC; CDL:248546-B. [telle que citée dans: U.S. EPA, 1998]

Salama, A.K., Osman, K.A., El-Bakary, S.A. and Salama, M.S. (2016). Tissue distribution and pharmacokinetics of bromoxynil in rat. *Int. J. Cur. Res. Rev.*, 8(4): 54-60.

Santé Canada (2008). Décision de réévaluation. Bromoxynil. RVD2008-21. Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA), Santé Canada, Ottawa, Ontario.

Santé Canada (2017). Rapport sur les ventes de produits antiparasitaires en 2017. Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA), Santé Canada, Ottawa, Ontario.

Santé Canada (2019a). Projet de décision d'examen spécial. PSRD2019-01. Examen spécial du bromoxynil et des préparations commerciales connexes. Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA), Santé Canada, Ottawa, Ontario.

Santé Canada (2019b). Communication personnelle avec l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) à la Direction de l'évaluation sanitaire.

Santé Canada (2019c). Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada. Les virus entériques. Santé Canada, Ottawa, ON. Disponible à <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/recommandations-pour-qualite-eau-potable-canada-document-technique-virus-enteriques.html>

Santé Canada (2019d). Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada. Protozoaires entériques : Giardia et Cryptosporidium. Santé Canada, Ottawa, ON. Disponible à <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications/qualite-eau/protozoaires-enteriques-giardia-cryptosporidium.html>

Santé Canada (2020). Base de données des limites maximales de résidus pour pesticides (LMR): bromoxynil. Santé Canada. Disponible à <https://pr-rp.hc-sc.gc.ca/mrl-lrm/index-fra.php>

Santé Canada (en préparation). Canadian exposure factors used in human health risk assessments. Health Canada, Ottawa, Ontario.

Saskatchewan Water Security Agency (2019). Communication personnelle avec S. Ferris.

Sathiakumar, N., MacLennan, P.A., Mandel, J. and Delzell, E. (2011). A review of epidemiologic studies of triazine herbicides and cancer. *Crit. Rev. Toxicol.*, 41(sup.1): 1-34.

Schoutteten, K.V.K.M., Hennebel, T., Dheere, E., Bertelkamp, C., De Ridder, D.J., Maes, S., Chys, M., Van Hulle, S.W.H., Vanden Bussche, J., Vanhaecke, L. and Verliefde, A.R.D. (2016). Effect of oxidation and catalytic reduction of trace organic contaminants on their activated carbon adsorption. *Chemosphere*, 165: 191-201.

Semchuk, K.M., Rosenberg, M.A., McDuffie, H.H., Cessna, A.J., Pahwa, P. and Irvine, D.G. (2007). Antinuclear antibodies and bromoxynil exposure in a rural sample. *J. Toxicol. Environ. Health Sci.*, 70(7): 638-657.

Services aux Autochtones Canada (2019). Communication personnelle avec X. Redhead.

Services de santé environnementale du Yukon (2019). Communication personnelle avec P. Brooks.

SGS Environmental Services (2019). Communication personnelle avec D. Griffin. Lakefield, ON.

Smeets, P.W.M.H., Medema, G.J. and van Dijk, J.C. (2009). The Dutch secret: how to provide safe drinking water without chlorine in the Netherlands. *Drinking Water Eng. Sci.*, 2: 1-14.

Speth, T.F. and Adams, J.Q. (1993). GAC and Air Stripping Design Support for the Safe Drinking Water Act, Strategies and Technologies for Meeting SDWA Requirements. Clark, R. and S. Summers, Eds., Lewis Publishers, Ann Arbor, MI, pp. 47-89.

Speth, T.F. and Miltner, R.J. (1998). Technical note: adsorption capacity of GAC for synthetic organics. *Jour. AWWA*. 90(4): 171-174.

Summers, R.S., Knappe, D.R.U. and Snoeyink, V.L. (2010). Chapter 14: Adsorption of organic compounds by activated carbon. In: Edzwald, J.K. (ed.), *Water quality and treatment: A handbook on drinking water*. 6th edition. McGraw-Hill, New York, NY.

Tuduri, L., Harner, T., Blanchard, P., Li, Y., Poissant, L., Waite, D.T., Murphy, C. and Belzer, W. (2006). A review of currently used pesticides (CUPs) in Canadian air and precipitation. Part 2: Regional information and perspectives. *Atmos. Environ.*, 40(9): 1579-1589.

U.S. EPA (1998). Reregistration Eligibility Decision (RED). Bromoxynil. Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances (7508W). United States Environmental Protection Agency, EPA738-R-98-013, Washington, D.C.

U.S. EPA (2011). Finalization of Guidance on Incorporation of Water Treatment Effects on Pesticide Removal and Transformation in Drinking Water Exposure Assessments.

U.S. EPA (2014). Method 8270D. Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectrometry. Revision 5.

Van der Aa, L.T.J., Kolpa, R.J., Rietveld, L.C. and van Dijk, J.C. (2012). Improved removal of pesticides in biological granular activated carbon filters by pre-oxidation of natural organic matter. *J. Water Supply Res. Technol. AQUA*, 61(3): 153-163.

Van der Bruggen, B. and Vandecasteele, C. (2003). Removal of pollutants from surface water and groundwater by nanofiltration: overview of possible applications in drinking water industry. *Environ. Pollut.*, 122(3): 435-445.

Waite, D.T., Bailey, P., Sproull, J.F., Quiring, D.V., Chau, D.F., Bailey, J. and Cessna, A.J. (2005). Atmospheric concentrations and dry and wet deposits of some herbicides currently used on the Canadian Prairies. *Chemosphere*, 58(6): 693-703.

Werner, S.L., Burkhardt, M.R. and DeRusseau, S.N. (1996). Methods of analysis by the U.S. Geological Survey National Water Quality Laboratory - Determination of pesticides in water by Carbopak-B solid-phase extraction and high-performance liquid chromatography. U.S. Geological Survey Open-File Report 96-216.

Williams, K. (1992). Subchronic toxicity study with bromoxynil phenol in mice: Final report: Lab project number: HWI 6224-167. Unpublished study prepared by Hazleton Wisconsin, Inc. 294 p. [telle que citée dans: U.S. EPA, 1998]

Williams, K. (1994). Oncogenicity study with bromoxynil phenol in mice: Final report: Lab project number: HWI 6224-174. Unpublished study prepared by Hazleton Wisconsin, Inc. 1929 p. [telle que citée dans: U.S. EPA, 1998]

Wolfe, G. (1990). Bromoxynil subchronic toxicity study in rats: Final report: Lab project number: 400-711. Unpublished study prepared by Hazleton Laboratories America. 619 p. [telle que citée dans: U.S. EPA, 1998]

Yang, Y., Chun, Y., Sheng, G. and Huang, M. (2004). pH-Dependence of Pesticide Adsorption by Wheat-Residue-Derived Black Carbon. *Langmuir*, 20(16): 6736-3741.

Yao, Y., Harner, T., Blanchard, P., Tuduri, L., Waite, D., Poissant, L., Murphy, C., Belzer, W., Aulagnier, F. and Sverko, E. (2008). Pesticides in the atmosphere across Canadian agricultural regions. Environ. Sci. Technol., 42(16): 5931-5937.

Annexe A : Liste de sigles

| | |
|------------------|--|
| AAN | anticorps antinucléaires |
| ACIA | Agence canadienne d'inspection des aliments |
| AHS | Agricultural Health Study |
| ALT | alanine-aminotransférase |
| ANSI | American National Standards Institute |
| AQA | apport quotidien acceptable |
| ARLA | Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire |
| Br-DHBN | 3-bromo-4,5-dihydroxybenzonitrile |
| CAG | charbon actif en grains |
| CANCUP | Canadian Atmospheric Network for Currently Used Pesticides |
| CAP | charbon actif en poudre |
| CAR | récepteur constitutif des androstanes |
| CCME | Conseil canadien des ministres de l'Environnement |
| CCN | Conseil canadien des normes |
| CEP | Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable |
| CHO | ovaire de hamster chinois |
| CL ₅₀ | concentration létale médiane |
| CMA | concentration maximale acceptable |
| COT | carbone organique total |
| DGSPNI | Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits |
| DL ₅₀ | dose létale médiane |
| EFSA | Autorité européenne de sécurité des aliments |
| HGPRT | Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransférase |
| •HO | radical hydroxyle |
| JG | jours de gestation |
| K | coefficent de Freundlich |
| K _{ow} | coefficent de partage n-octanol:'eau |
| LDM | limite de détection de la méthode |
| MON | matière organique naturelle |
| MWCO | le seuil de rétention des molécules en raison de leur poids moléculaire (molecular weight cut-off) |
| NF | nanofiltration |
| NHMRC | National Health and Medical Research Council (Australie) |
| NOAEL | dose sans effet nocif observé |
| Numéro du CAS | Numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service |
| NRMCC | Natural Resources Management Ministerial Council (Australie) |
| NSF | NSF International Standard |
| OI | osmose inverse |
| OMS | Organisation mondiale de la Santé |
| p.c. | poids corporel |
| PAL | phosphatase alcaline |
| POA | procédé d'oxydation avancée |
| PPAR α | récepteur-alpha activé de la prolifération des peroxysomes |

| | |
|----------|---|
| SDM | seuil de déclaration de la méthode |
| UDS | synthèse d'ADN non programmée |
| UE | Union européenne |
| U.S. EPA | L'Environmental Protection Agency des États Unis (United States Environmental Protection Agency) |
| UV | Ultraviolets |
| VBS | valeur basée sur la santé |

Annexe B : Données sur la qualité de l'eau au Canada

Tableau 9. Niveaux de bromoxynil dans les sources d'eau du Canada, tirés du programme national de surveillance de la qualité de l'eau d'Environnement Canada (2003-2005).

| Province (année d'échantillonnage) | Nombre de détections/échantillons | LDM (ng/L) | Intervalle (ng/L) | | 25 ^e centile (ng/L) | Moyenne (ng/L) | Médiane (ng/L) | 75 ^e centile (ng/L) |
|--|-----------------------------------|------------|-------------------|--------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| | | | Min | Max | | | | |
| Eau du robinet | | | | | | | | |
| Alb., Sask., Man. - communautés rurales (2004-2005) | 2/28 | | 0,99 | 227,00 | | 12,80 | | |
| Eau de surface | | | | | | | | |
| C.-B. - Vallée du bas Fraser et bassin de l'Okanagan (2003-2005) | 0/83 | 0,25 | < 0,25 | | | | | |
| Ont. (2003) | 22/162 | 0,99 | 1,13 | 692 | | | | |
| Ont. (2004) | 81/228 | 0,99 | 1,00 | 110 | | | | |
| Ont. (2005) | 46/183 | 0,99 | 1 | 45,8 | | | | |
| Qc (2003) | 1/51 | 20 | < 20 | 50 | | | | |
| Qc (2004) | 2/70 | 10-20 | < 10 | 40 | | | | |
| Qc (2005) | 1/59 | 20 | < 20 | 270 | | | | |
| Rivières | | | | | | | | |
| Alb., Sask., Man. - 8 sites (2003) | 22/64 | 0,99 | < 0,99 | 63,3 | | | 1 | |
| Eau de réservoirs | | | | | | | | |
| Alb., Sask., Man. - 15 sites (2003-2004) | 111/206 | 0,99 | 0,5 | 384 | 0,99 | | 0,99 | 3,68 |

Remarque : Adapté d'Environnement Canada, 2011.

LDM - limite de détection de la méthode